

Gliwice dnia 11.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu za pomocą platformy zakupowej pn.: „**Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach**”

- oznaczenie sprawy: PZ/12/2023

W związku z otrzymaniem pytań do ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu za pomocą platformy zakupowej, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 20:

Czy dla systemu Split w punkcie 8.3. w specyfikacji technicznej Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzenia spełniającego wszystkie kryteria oprócz ciśnienia akustycznego, które wynosiłoby 53dB(A)? Bądź inne urządzenie dotyczące tego samego podpunktu, również spełniające wszystkie kryteria poza zakresem temperatur zewnętrznych pracy - wtedy wynosiłyby w trybie chłodzenia $\geq +43^{\circ}\text{C}$ i w trybie grzania $\leq -22^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzenia o parametrach ciśnienia akustycznego 53dB(A) jak również zakresem temperatur zewnętrznych pracy w trybie chłodzenia $\geq +43^{\circ}\text{C}$ i w trybie grzania $\leq -22^{\circ}\text{C}$.

Wymagania i wytyczne zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do MP.

PREZESZARZADU

.....
Adam Ciekanski

podpis Zamawiającego

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Aneta Oleś


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854