



Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 61 44- 33 -001
E-mail: urząd@wielichowo.pl
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301

Wielichowo, dnia 24.02.2023 r.

Oznaczenie sprawy GP.271.2.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budynek remizy OSP w Gradowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

1. Prosimy o podanie parametrów współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów izolacyjnych przegród budowlanych budynku. (brak w opisie i na rysunkach parametrów potrzebnych do wyceny materiałów).

Odpowiedź:

Zewnętrzne przegrody budowlane muszą spełniać warunki WT2021 (z uwagi na zakaz promowania producentów i wytwórców materiałów budowlanych nie podaje się konkretnych nazw , na rysunkach przekrojów znajdują się opisy z czego składają się poszczególne warstwy przegród budowlanych).

Pytanie 2

Prosimy o podanie minimalnej grubości termoizolacji dachu. Rozbieżność w Projekcie Technicznym pomiędzy opisem a rysunkiem przekroju.

Odpowiedź:

Minimalna grubość izolacji termicznej z wełny to 30cm .

Pytanie 3

Prosimy o podanie prawidłowej grubości termoizolacji ścian. Rozbieżność w Projekcie Technicznym pomiędzy opisem technicznym a opisem na rysunku przekroju (wg opisu technicznego 15cm wełny, na rysunku 20cm wełny).

Odpowiedź:

Całość budynku izolowana jest grubością 20cm, część elewacji w kolorze grafitowym z listwami boniującymi patrz rys. A01, A03 i A04 (15cm izolacji znajduje się pod oknem w pomieszczeniu nr 6 oraz pas pod i między oknami w pom. nr 2 i 3).

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska