

NOTATKA SŁUŻBOWA

DOTYCZY PRZEPOMPOWNI P10:

1. PRZEANALIZOWANO PROJEKT WSTĘPNY.

2. USTALONO WARUNKI PRZYTĄCZEN:

- ODWODNENIA WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
- ŚCIEKI Z PUNKTU ZLEWNEGO WŁĄCZYĆ DO KOMORY CZERPAŁNEJ POMP
- PRZEWIDUEĆ DODATKOWE KABELE REZERWOWE SN ZASILANIA POMP
- WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE KABELE OŚWIETLENOWE

OLSZTYN 08.10.2018 R.

1. Andrzej Brudawski - PW:K

2. Zdzisław Kucharski - PW:K

3. Ryszard Jankowski - ZOM B