

Gdańsk, dnia 30.09.2024 r.

Nr postępowania: **GUM2024ZP0100**

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Przebudowa instalacji hydrantowej wraz z wymianą układu pompowego w Budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak niżej:

Pytanie 1. Proszę o informację w jakim zakresie ma być wykonana centralna bateria. Zakres hydroforni zawiera tylko jedną oprawę awaryjną. aby ją uruchomić należy wpiąć się do systemu. Czy system jest wykonany wraz z Centralą baterią czy należy go wycenić w obecnym zakresie na postawie umieszczonego schematu w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wybudować centralną baterię wraz z lampą oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu hydroforni.

*p.o. Kanclerz
Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska