

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat zniński

Jednostka ewidencyjna: 041906\_A\_zni

Opis: [0001] zni

Działka: 1718/11, 1719/2 i inne


BIURO GEODEZJI

Wykonator Tomasz Czarny

Biuro Tomasz Czarny

88-300 Mogilno, ul. Słowackiego 10

NIP 693-91-93-84, REG 693-91-93-84



1	1718/11	1719/2	1720/1
2	1720/2	1720/3	1720/4
3	1720/5	1720/6	1720/7
4	1720/8	1720/9	1720/10
5	1720/11	1720/12	1720/13
6	1720/14	1720/15	1720/16
7	1720/17	1720/18	1720/19
8	1720/20	1720/21	1720/22
9	1720/23	1720/24	1720/25
10	1720/26	1720/27	1720/28
11	1720/29	1720/30	1720/31
12	1720/32	1720/33	1720/34
13	1720/35	1720/36	1720/37
14	1720/38	1720/39	1720/40
15	1720/41	1720/42	1720/43
16	1720/44	1720/45	1720/46
17	1720/47	1720/48	1720/49
18	1720/50	1720/51	1720/52
19	1720/53	1720/54	1720/55
20	1720/56	1720/57	1720/58
21	1720/59	1720/60	1720/61
22	1720/62	1720/63	1720/64
23	1720/65	1720/66	1720/67
24	1720/68	1720/69	1720/70
25	1720/71	1720/72	1720/73
26	1720/74	1720/75	1720/76
27	1720/77	1720/78	1720/79
28	1720/80	1720/81	1720/82
29	1720/83	1720/84	1720/85
30	1720/86	1720/87	1720/88
31	1720/89	1720/90	1720/91
32	1720/92	1720/93	1720/94
33	1720/95	1720/96	1720/97
34	1720/98	1720/99	1720/100



ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Mogilno

88-300 Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 5

tel. 052 315 22 90, fax 052 315 12 99

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

(1)

LEGENDA I OBJAŚNIENIA:

osie dróg i ścieżek

linia energetyczna najniższy 15x25 cm

linia energetyczna najniższy 18x25 cm

obszar betonowy 8x30 cm

ładźnia - kostka betonowa gr. 8 cm

szczyt - kostka betonowa gr. 8 cm

chodnik - kostka betonowa bezszwowa gr. 8 cm

istniejąca zieleni do wyzniku - białe

projektowana zieleni - zielone

projektowana kanalizacja bezszwowa

obszar oddziaływania inwestycji

zakreślony obszar zgodności z ograniczeniami mapy do celów projektowych

Naniesienie nr... 43/2019...

przebudowa ulicy Bocznej w Zimnie

Granica naniesienia:

Kable SN

Kable nn

Kable inne

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie. Ustala się pięcymetrową strefę ochronną z każdej strony kabla w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Oczekowaną dokumentację należy przedstawić do akceptacji i sprawdzenia zaprojektowanych urządzeń.

Mogilno, dnia 30.05.2019 r.

Linia energetyczna napowietrzna SN

Zakończono pismo.

Dyrektor Rejonu Dystrybucji Mogilno

Jacek Korczal

Kierownik Działu Majątku Sieciowego

