

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
2.1	KOMUNIKACJA Wykładzina PCV	71,64 m²
2.2	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	23,57 m²
2.3	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	16,55 m²
2.4	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	11,17 m²
2.5	SERWEROWNIA Płytki glazurowane	8,95 m²
2.6	SALA KONFERENCYJNA Panele	88,44 m²
2.7	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina dywanowa	11,12 m²
2.8	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina dywanowa	19,95 m²
2.9	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina dywanowa	34,55m²
2.10	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina dywanowa	32,76m²
2.11	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	17,24 m²
2.12	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	15,58 m²
2.13	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	7,84 m²
2.14	POMIESZCZENIE BIUROWE Panele	7,71 m²
2.15	POMIESZCZENIE SOCJALNE Płytki glazurowane	4,98 m²
2.16	WC Płytki glazurowane	2,28 m²
2.17	KOMUNIKACJA Płytki glazurowane	14,19 m²
2.18	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina PCV	8,80 m²
2.19	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina PCV	11,94 m²
2.20	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina PCV	19,96 m²
2.21	POMIESZCZENIE BIUROWE Wykładzina PCV	5,13 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :		434,35 m²

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO
Tel.kom.0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

RZUT PIĘTRA
skala 1:100

LEGENDA DO INST. HYDRANTOWEJ / P.POŻ.

- *instalacja p.poż. z rur stal ocynkowana*
- *pion inst. p.poż. z rur stal ocynkowana*
- *hydrant wewnętrzny dn25 o wydajności Qn=1,0[l/s] montowany w szafce podtynkowej*

Uwaga!
Przewody inst. hydrantowej / p.poż. w obrębie piwnicy należy układać pod stropem i po ścianach.
Przy przejściu przez przegrody przewody należy układać w rurach osłonowych.
Przewody inst. hydrantowej / p.poż. w piwnicy należy układać w otulinach z pianki polietylenowej o grubości min. 20mm.
Przewody inst. hydrantowej / p.poż. na kondygnacjach wyższych niż piwnica należy układać w bruzdach ściennych. Na poddaszu przewody poziome prowadzić po ścianach.
Przewody inst. hydrantowej / p.poż. należy układać w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35±0,1 m nad posadzką.
Wodę na cele p.poż. należy opomiarować oddzielnym wodomierzem.
Za wodomierzem głównym na cele socjalno-bytowe należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy i zawór pierwszeństwa.
Starą instalację hydrantową należy zdemontować.

INWESTYCJA PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ			PROJEKTANT : mgr inż. Zygmunt Maniaczyk upr. nr 1514/91/Lo w specjalności sanitarnej		
INWESTOR GMINA GOSTYŃ RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ			SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Kołodziej upr. nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności sanitarnej		
OBIEKT URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU			ASYSTENT: mgr inż.Paweł Żukow w specjalności sanitarnej		
LOKALIZACJA UL. RYNEK 2, DZ. NR 1363 63-800 GOSTYŃ					
PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PIĘTRA - instalacja hydrantowa					
STADIUM PB-AK	BRANŻA SANITARNA	DATA 09-2023	STRONA 07	SKALA 1:100	NR RYS. S-3

C:\Users\User\Desktop\HYDRANTY RATUSZ GOSTYŃ\RYNEK 2 GOSTYŃ RZUTY HYDRANTY_09.2023.dwg, 2023-11-21 12:36:14, DWG to PDF.pc5