

WZP.271.15.2024

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Remont nawierzchni boiska sportowego „ORLIK” w Błoniu.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wyróżnia się dwa statusy dla producentów FIFA: FIFA Preferred Producer (preferowany producent FIFA) oraz FIFA LICENCEE PRODUCER (licencjonowany producent FIFA). Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego lub preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP), przy czym producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Przed rozpoczęciem robót Oferent powinien dostarczyć Zamawiającemu stosowne dokumenty.

Pytanie 2

Wśród wymaganych dokumentów dla nawierzchni z trawy syntetycznej Zamawiający wymaga raportu z testu Lisport na min. 200.000 cykli dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej. Trawy bezzassypowe składają się z dwóch rodzajów włókien: monofilowych prostych i teksturyzowanych. Włókno proste jest włóknem głównym w tej trawie, zaś włókno teksturyzowane jest włóknem pomocniczym/ dolnym, które odpowiada m.in. za utrzymanie wypełnienia przed przemieszczaniem się. Włókno teksturyzowane jest poddawane skręceniu jest ono cieńsze i delikatniejsze. Mając powyższe na uwadze producenci traw wykonują testy Lisport tylko na włóknach monofilowych prostych. Badania z testu Lisport na włóknach teksturyzowanych nie są wykonywane.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga raportu z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga raportu z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306.

Pytanie 3

Prosimy, aby Zamawiający podszedł profesjonalnie do prowadzonego postępowania przetargowego i aby sam sprawdził, czy są inni producenci sztucznej trawy posiadający parametry i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, czy tylko „jedyne słuszny”. Jeżeli Zamawiający sam dokona rzetelnej analizy, to dojdzie do wniosku, że w obecnej chwili Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych.

Prosimy o podanie do wiedzy publicznej, którzy producenci spełniają wymagania Zamawiającego.

Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ostatecznie zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz urealnienie wymaganych dokumentów do niej.

Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Pomimo istnienia w tym zakresie dużej konkurencji, Zamawiający już w dacie wszczęcia postępowania wskazywał (poprzez charakterystykę zamawianej nawierzchni) na jednego producenta. Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako renomowana firma zajmująca się nawierzchniami sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznanieniem rynku i Zamawiający wprowadza w błąd wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji, legitymującej się wszystkimi dokumentami oczekiwanymi przez Zamawiającego. Według naszej wiedzy tylko jeden producent posiada tak wyspecyfikowaną i legitymującą się żądanymi dokumentami sztuczną trawę.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.. Zaś, ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 z późn. Zm.) zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Chyba, że Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną tego konkretnego Producenta. Jest to łamanie zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie łamanie prawa, a konkretnie ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są wydatkowane w sposób uczciwy i przejrzysty.

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy bezzasypowej o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%),
- grubość włókna monofilowego min. 400 mikronów
- grubość włókna teksturowanego min. 145 mikronów
- wysokość włókna: min. 32 mm
- ciężar włókna – Dtex: min. 20 000
- gęstość trawy: min. 550.000 włókien/m²,
- ilość pęczków: min. 25.000/m²
- waga włókna: min. 3700 g/m²
- waga całkowita trawy: min. 5000 g/m²
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 50N
- łączenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm
- kolor: 2 odcienie zieleni,
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400mm/h
- przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h
- zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- mata prefabrykowana min. 10mm

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą PN-EN 15330-1:2013.

b) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej.

d) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

e) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum C_{fl-s1}.

f) dokument wydany przez akredytowane laboratorium/institut potwierdzający, że trawa nadaje się w 100% do recyklingu

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska.

Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający ustalając parametry produktu brał pod uwagę uzyskanie odpowiedniej jakości produktu aby zapewnić wysoki komfort w użytkowaniu boiska. Nie jest intencją Zamawiającego sugerowanie/preferowanie konkretnego producenta sztucznej trawy.

Poprzez opisanie minimalnych parametrów sztucznej trawy Zamawiający wskazuje, na co zwrócić uwagę przy doborze nawierzchni. Rolą Wykonawcy jest znalezienie produktu odpowiadającego określonym wymaganiom i celom użytkowym Zamawiającego. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, a w tym o najlepszych dostępnych standardach jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów. Trafność tego stanowiska potwierdza również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. wyrok KIO z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 805/13.

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie skutkują obligatoryjnym stosowaniem „standardów branży” i „ogólnodostępności produktu”, a kładą na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący jak najlepszą jakość przedmiotu zamówienia. Rolą Wykonawcy jest wybranie odpowiedniego produktu spełniającego kryteria zawarte w opisie zamówienia. Przedstawione przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne przewijają się w tego typu zamówieniach więc nie są niczym wyjątkowym. Rynek nawierzchni ze sztucznej trawy rozwija się bardzo dynamicznie, więc i wymagania co do jakości produktu rosną.

Niemniej jednak Zamawiający zdecydował o modyfikacji niektórych parametrów odpisanych w dokumentacji aby dopuścić większą ilość produktów. Zmodyfikowane wymagania minimalne uwzględniające zmiany dopuszczone w poprzednich odpowiedziach oraz zmiany dopuszczone w ramach niniejszej odpowiedzi na pytanie są następujące:

1. Dtex: min. 20 000
2. Grubość włókna skręconego min. 145 μ m
3. Waga całkowita nawierzchni min. 4260 gr/m²
4. Profil / kształt włókna dowolny wzmocniony rdzeniem stabilizowanym
5. Przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2 400 mm/h
6. Przepuszczalność wody przez cały system min. 1 700 mm/h

Nawierzchnię bezzasypową z trawy syntetycznej należy zasypać piaskiem kwarcowym, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni oraz ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym, celem stabilizacji włókna.

Pozostałe wymagania minimalne z Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oferowanej nawierzchni, dokona weryfikacji dokumentów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz SWiORB pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a podpisaniem umowy.

Pytanie 4

Zamawiający został wprowadzany w błąd.

Trawy bez zasypowe to grupa traw IV generacji, które nie są zasypywane granulatem gumowym.

Jednak charakteryzują się tym, że są zasypywane piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji włókna.

Żadna trawa bez zasypu nie jest w stanie uzyskać trudnopalności w klasie Bfl- S1 bez zastosowania zasypu piaskiem, a taki raport jest przez Zamawiającego wymagany.

Czy w celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę bez zasypu o następujących parametrach:

- wysokość włókna min. 30 mm
- ilość pęczków min. 18 300/m²
- gęstość włókien min. 500 000/m²
- masa włókien: min. 2 500 g/m²
- masa nawierzchni: min. 3 900 g/m²
- grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- grubość włókna skręconego: min. 170 mikronów
- dtex: min. 20 000
- wytrzymałość na wrywanie pęczka – min. 52 N

- podkład trawy - poliuretanowy
- wypełnienie nawierzchni - trawa z zasypem piaskiem kwarcowym
- system instalowany na macie shockpad prefabrykowany min. 12 mm

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów, potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry:

- raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium autoryzowane przez FIFA np. Labosport, Ercat, Sportslabs, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 - raport musi potwierdzać parametry trawy i maty shockpad,
- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee),
- atest PZH dla trawy, maty shockpad oraz wypełnienia,
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
- badanie potwierdzające, że oferowana trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 13501 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-S1 jako materiał trudno zapalny;
- autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Proponowane zmiany są bardzo niewielkie. Nie spowodują one w żaden sposób obniżenia wymagań Zamawiającego, a zapewnią większą konkurencyjność, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający przyznaje, że funkcjonującą powszechnie nazwa „trawa bezzasypowa” zasugerowała mylnie, że jest to trawa, której się niczym nie zasypuje.

Zamawiający zdecydował o modyfikacji niektórych parametrów odpisanych w dokumentacji aby dopuścić większą ilość produktów. Zmodyfikowane wymagania minimalne uwzględniające zmiany dopuszczone w poprzednich odpowiedziach oraz zmiany dopuszczone w ramach niniejszej odpowiedzi na pytanie są następujące:

- | | |
|---|---|
| 1. Dtex: | min. 20 000 |
| 2. Grubość włókna skręconego | min. 145 µm |
| 3. Waga całkowita nawierzchni | min. 4260 gr/m ² |
| 4. Profil / kształt włókna | dowolny wzmocniony rdzeniem stabilizowany |
| 5. Przepuszczalność wody przez nawierzchnię | min. 2 400 mm/h |
| 6. Przepuszczalność wody przez cały system | min. 1 700 mm/h |

Nawierzchnię bezzasypową z trawy syntetycznej należy zasypać piaskiem kwarcowym, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni oraz ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym, celem stabilizacji włókna.

Pozostałe wymagania minimalne z Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oferowanej nawierzchni, dokona weryfikacji dokumentów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz SWiORB pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a podpisaniem umowy.

Zamawiający w związku ze zmianą treści Swz przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 21.08.2024 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.08.2024 r. o godz. 11:30.