



**POLSKI  
ŁĄD**



**GMINA MORYŃ**

Plac Wolności 1

74 – 503 Moryń

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Moryń, dnia 1 lipca 2024 r.

ISR.271.6.2024.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą: Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00371872 dnia 18 czerwca 2024 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianych wniosków jest następująca:

Dzień dobry

Proszę o odpowiedź na poniżej zamieszczane zapytania do SWZ - DOTYCZĄ I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Proszę o potwierdzenie przyporządkowania do zamówienia podstawowego i objętego prawem opcji poszczególnych folderów/ dokumentacji zamieszczonych w PFU:

„działki rekreacyjne” – opcja

„kanalizacja Gądo” – podstawa

„sieci Bielin” – opcja

„sieci ul. Leśna” – opcja

„ ul. Rynkowa i Szkolna” – podstawa

„Wodociąg Gądo” – podstawa

„Wodociąg Przyjezierze” – podstawa

2. Proszę o potwierdzenie, iż przyłącza grawitacyjne należy zakończyć na granicy pasa drogowego z posesjami prywatnymi. Równocześnie proszę o wskazanie czy takie przyłącza należy zaślepić na granicy czy też zakończyć studzienką tworzywową fi315.

3. Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca nie będzie musiał dokonać naprawy dróg, którymi będzie się poruszał lub w których planowane są sieci wod. kan. (i nie przewiduje się naruszenia konstrukcji nawierzchni), w przypadku gdy istn. stan dróg nie można zakwalifikować jako dobry i wykazuje liczne ubytki, spękania itp., które nie są następstwem działań Wykonawcy. Pytanie wynika z faktu, iż w SWZ na stronie 9/52 w lit. p) przytoczony jest zapis, iż Wykonawca będzie zobowiązany przywrócić drogę do „należytego stanu i porządku”.

4. Proszę o informację dot. terminu realizacji robót, które Firma DANKOM

realizuje dla Zamawiającego w m. Gądno i Przyjezierze i z którą to potencjalny Wykonawca musi współpracować w zakresie terminu i realizacji robót w tych miejscowościach (zapis w SWZ pkt 5.5 ppkt 16 – str. 12/52 SWZ).

5. Proszę o doprecyzowanie jaki poziom cen (minimalne, średnie, maksymalne) zgodnie z przywołanym Sekocenbudem Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić w kosztorysach na roboty dodatkowe (zapis na str. 45/52 SWZ, pkt 27.4.9 lit d) tiret 3).

6. Proszę o korektę jednostek redakcyjnych w postaci nieprawidłowych odwołań w :

a) SWZ pkt 27.4.11 na str. 46/52 (dot. zapisu: „pkt 2.9.3, 2.9.4”);

b) We wzorze umowy w:

§1 ust. 2 pkt 1 mowa jest o PFU jako załączniku nr 7. Zgodnie ze spisem załączników pkt 33 SWZ PFU stanowią załączniki 7a, 7b, 7c (...) aż do 7h.

§6 ust. 6 (dot. zapisu „§2 ust. 3”)

§6 ust. 7 (dot. zapisu „§2 ust. 3”)

§11 ust. 2 pkt 2 lit. a) (dot. zapisu „§2 ust. 2”)

§11 ust. 2 pkt 2 lit. h) (dot. zapisu „§7”)

7. Zgodnie z SWZ termin realizacji umowy to 24 miesiące od dnia podpisania umowy (rozdział 7, str.m24/52 SWZ), natomiast zgodnie ze wzorem umowy §2 ust. 4 – 15 m-cy od dnia podpisania umowy. Który z podanych terminów realizacji jest prawidłowy?

8. Proszę o dookreślenie w §7 ust. 1 wzoru umowy, iż wynagrodzenie objęte niniejszą umową dotyczą jedynie robót objętego zamówieniem podstawowym, a zamówienie objęte prawem opcji będzie podlegało odrębnemu zleceniu przez Zamawiającego.

9. Proszę o załączeni na stronie Zamawiającego dokumenty gwarancyjnego o którym mowa w §9 ust. 12 wzoru umowy.

10. Proszę o wprowadzenie kar umownych względem Zamawiającego w przypadku zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy w terminie wskazanym w §2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

11. Proszę o potwierdzenie, iż w ramach niniejszego postępowania i późniejszej realizacji Wykonawca musi wykazać się posiadaniem Kierownictwa o którym mowa w SWZ pkt 8.2 (str. 25/52). Pytanie wynika z faktu, iż w §17 ust. 1 i 2 wzoru umowy wymienione jest kierownictwo i nadzór inwestorski innych branż niż wskazują to zapisy SWZ.

12. Proszę o informację, czy którekolwiek z 7-mu zadań objętych niniejszym postępowaniem podlega pod konserwatora zabytków, tzn. czy na obszarze objętym którymkolwiek z zadań są stanowiska archeologiczne itp.

13. Zgodnie z PFU, dla części dot. działek rekreacyjnych, zarówno na rys. 1 jak i w pkt 1 .1 PFU do wykonania jest kanalizacji grawitacyjna i tłoczna w działkach 21 i 27. Tymczasem w pkt 1.7 PFU wspomina się również o wykonaniu przyłączy sanitarnych fi160 w ilości 75 szt. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Stanowisko zamawiającego jest następujące

- Ad.1 Zamawiający potwierdza, że foldery zostały prawidłowo przyporządkowane do zamówienia podstawowego i objętego prawem opcji według poniższego zestawienia:
- „działki rekreacyjne” – opcja
  - „kanalizacja Gądno” – podstawa
  - „sieci Bielin” – opcja
  - „sieci ul. Leśna” – opcja
  - „ ul. Rynkowa i Szkolna” – podstawa
  - „Wodociąg Gądno” – podstawa
  - „Wodociąg Przyjezierze” – podstawa.
- Ad.2. Zamawiający potwierdza, że przyłącza grawitacyjne należy zakończyć na granicy pasa drogowego z posesjami prywatnymi. przyłącza należy zaślepić na granicy.
- Ad.3. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie będzie musiał dokonać naprawy dróg, którymi będzie się poruszał lub w których planowane są sieci wod. kan. (i nie przewiduje się naruszenia konstrukcji nawierzchni), w przypadku gdy istn. stan dróg nie można zakwalifikować jako dobry i wykazuje liczne ubytki, spękania itp., które nie są następstwem działań Wykonawcy.
- Ad.4. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac polegających na Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Ład” planowany jest na dzień 2 grudnia 2025 r., natomiast zakończenia zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądno z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu” – na dzień 6 sierpnia 2026 r.
- Ad.5. W kosztorysach na roboty dodatkowe Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić ceny średnie.
- Ad.6. Zamawiający dokonał korekty jednostek redakcyjnych w postaci nieprawidłowych odwołań w:
- a) SWZ:  
SWZ pkt 27.4.11 na str. 46/52 (prawidłowe odwołanie to pkt 27.4.9 lit. c) i d)).
  - b) We wzorze umowy w:  
§1 ust. 2 pkt 1 poprzez określenie załączników 7 a-h.  
§6 ust. 6 (prawidłowe odwołanie to „§ 2 ust. 5”)  
§6 ust. 7 (prawidłowe odwołanie to „§ 2 ust. 5”)  
§11 ust. 2 pkt 2 lit. a) (prawidłowe odwołanie to „§2 ust. 4”)  
§11 ust. 2 pkt 2 lit. h) (prawidłowe odwołanie to „§14”)
- Ad.7. Zamawiający wyjaśnia, że zakończenie całego zakresu robót nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy - §2 ust. 4 – zamawiający dokonał odpowiedniej korekty zapisu,
- Ad.8. Umowa o zamówienie publiczne obejmować będzie całkowite wynagrodzenie przysługujące wykonawcy z podziałem na wynagrodzenie za zakres podstawowy i zakres objęty prawem opcji. Wynagrodzenie wynikające z prawa opcji przysługiwać będzie wykonawcy wyłącznie w przypadku uruchomienia prawa opcji przez Zamawiającego odrębnym pismem/oświadczeniem. Ponadto zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownych korekt we wzorze umowy.
- Ad.9. Wzór karty gwarancyjnej został umieszczony we wzorze umowy na roboty budowlane

Ad.10. wprowadzono stosowną zmianę w projekcie umowy na roboty budowlane,

Ad.11. W ramach niniejszego postępowania i późniejszej realizacji Wykonawca musi wykazać się posiadaniem Kierownictwa o którym mowa w SWZ pkt 8.2 (str. 25/52). Zamawiający dokonał stosownych zmian w projekcie umowy na roboty budowlane.

Ad.12. zamawiający wyjaśnia, że:

- zadanie 1.1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądno ul. Zielona - występuje strefa WIII ograniczonej ochrony archeologicznej,
- zadania 1.5 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bielin - występuje strefa WIII ograniczonej ochrony archeologicznej,
- zadania 1.4 – modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Moryń ul. Rynkowa i Szkolna, znajdują się w obrębie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków oraz w granicach zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego Moryń, stan. 16 (AZP 42-04/35).

Ad.13. zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania dla części dot. działek rekreacyjnych, zarówno na rys. 1 jak i w pkt 1 .1 PFU do wykonania jest wyłącznie kanalizacji grawitacyjna i tłoczna w działkach 21 i 27.