

**DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
UNIwersytetu Jagiellońskiego**
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 11 września 2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z modernizacją automatyki w Skarbcu Biblioteki Jagiellońskiej, numer postępowania 80.272.229.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Pytanie: Załącznik nr A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia –podaje wymagania techniczne dla urządzeń szaf klimatyzacji precyzyjnej. Naszym zdaniem tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia i określone wymagane minimalne parametry urządzeń wskazują na jednego producenta, który je spełnia. Nie ma możliwości aby wszystkie te parametry spełniły urządzenia również innych producentów, co utrudnia uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wszystkich Wykonawców (art. 99 ust. 4, stwierdza, że „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję w szczególności (...), który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów”). Proszę o przygotowanie wytycznych technicznych w sposób umożliwiający zaoferowanie urządzeń równoważnych, proszę wskazać, które parametry będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności oraz ewentualne dopuszczalne odstępstwo od wymaganej minimalnej bądź maksymalnej wartości.

Odpowiedź nr 1:

Wytyczne techniczne dla doboru urządzeń klimatyzacji precyzyjnej zostały podane tabelarycznie w postępowaniu przetargowym zał. A do SWZ, na tej podstawie będzie odbywać się weryfikacja techniczna przedstawionych urządzeń równoważnych lub o wyższych parametrach. Dedykowane urządzenia klimatyzacji precyzyjnej muszą spełnić określone zakresy temperatur i wilgotności, które są rygorystyczne dla tego typu pomieszczeń jak ”Skarbiec” BJ UJ. Zamawiający informuje, że na rynku występuje co najmniej 3 producentów szaf klimatyzacji precyzyjnej spełniających wymagania Zamawiającego określone w załączniku A do SWZ. Są to między innymi Hi-ref, Mitsubishi Electric, Schneider Electric.

Pytanie nr 2:

Witam,

Kierujemy się do Państwa z pytaniem względem tytułowego przetargu, względem referencji - czy

byłaby możliwa zmiana warunków udziału w postępowaniu:

- z "którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują zamówienia co najmniej 2 (dwie) dostawy szaf klimatyzacji precyzyjnej pracujące w systemie redundantnym wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100 zł)."

- na "którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują zamówienia co najmniej 1 (jednej) dostawy szaf klimatyzacji precyzyjnej pracujące w systemie redundantnym wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100 zł)."

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu ponieważ:

- specyfika wykonania wymiany szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Skarbcu Biblioteki Jagiellońskiej wymaga doświadczenia i posiadania niezbędnej wiedzy, zwłaszcza iż nie można przerwać ich działania, utrzymując parametry, wymiany powietrza, temperatury, wilgotności, które zabezpieczają zbiory w skarbcu.

- zamawiający korzysta z brzmienia § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wyznacza trzyletni termin na wykazanie się przez wykonawcę wiedzą i doświadczeniem.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert to: 16 września 2024 r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert to: 16 września 2024 r. o godzinie 10:30

Nowy termin związania ofertą to: 15 października 2024 r. (włącznie).

Z poważaniem

Z up. Justyna Żyrkowska