

1-króciec PEØ315 (dla wodociągu Ø160) i PEØ160 (dla wodociągu Ø90), SDR11 dogrzany do studni

2-manszeta ochronna typu "N"

3-uszczelnienie łańcuchowe-śruby stal kwasoodporna

4-wodociąg PEØ160x9.5 oraz PEØ90x5.4

5-odc. rury PEHD Ø600-dospawać do poz.6

6-szczelne przykrycie-dospawane do komory

7-uszczelnienie (np.SIKAFLEX PRO3 lub równoważne)

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO
36–001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt : *Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Terliczka i Łukawiec, gm. Trzebownisko na dz. ewid.* ***204, 127, 164, 161/1, 152, 150, 149, 126, 118, 117, 128/2, 128/3, 116, 115, 114, 113, 112, 106, 105, 104/2, 103, 102, 101, 100, 107, położonych w Terliczce, oraz 249/5, 249/7,250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 256, 257, 259/2, 259/4 położonych w msc. Łukawiec, gm. Trzebownisko***

Nazwa rys.: OBUDOWA ZASUW PEHD

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala: –
Projektant:	mgr inż. Witold Duszlak	S–158–01	09.2021		
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	–	09.2021		Faza: PB / Nr rys.: 6
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Buczek	PDK/0011/PWOS/11	09.2021		Nr arch.