Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W1



1–trójnik kołnierzowy żeliwny Ø150
2–podpora PE zasuwy
3–obudowa PEHD Øwew.1200
4–zasuwa kołnierzowa DN150–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
5–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
6–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.6
7–łączniki kołnierzowe RK (np. Jafar)

Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W2



1–trójnik kołnierzowy żeliwny Ø150
2–zasuwa kołnierzowa DN150–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
4–podpora PE pod trójnik i zasuwy
5–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.6
6–obudowa PEHD Øwew.1500

Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W3



1–trójnik kołnierzowy żeliwny Ø150
2–zasuwa kołnierzowa DN150–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–obudowa PEHD Øwew.1500
4–podpora PE pod trójnik i zasuwy
5–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
6–zwężka redukcyjna 150/100 (np. JAFAR lub równoważny)
7–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.6
8–łączniki kołnierzowe RK (np. Jafar)

Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego HN 80



Schemat zabudowy hydrantu podziemnego HP80



Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO
36–001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt : *Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Terliczka i Łukawiec, gm. Trzebownisko na dz. ewid.* ***204, 127, 164, 161/1, 152, 150, 149, 126, 118, 117, 128/2, 128/3, 116, 115, 114, 113, 112, 106, 105, 104/2, 103, 102, 101, 100, 107, położonych w Terliczce, oraz 249/5, 249/7,250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 256, 257, 259/2, 259/4 położonych w msc. Łukawiec, gm. Trzebownisko***

Nazwa rys.: SCHEMATY, ZABUDOWY HYDRANTÓW

	Imię i nazwisko	Nr uprow.	Data	Podpis	Skala:
Projektant:	mgr inż. Witold Duszlak	S–158–01	09.2021		–
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	–	09.2021		Faza: PB / Nr rys.: 5
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Buczek	PDK/0011/PWOS/11	09.2021		Nr arch.