



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 21.05.2020 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 10/2020**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ do obowiązujących przepisów – etap 2.**

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 6**

1. Czy Inwestor widzi możliwość zamiany rozwiązań w zakresie realizacji zaleceń ekspertyzy budowlanej celem uzyskania właściwych warunków higieniczno-sanitarnych. Czy Wykonawca będzie miał możliwość przedstawienia rozwiązania równoważnego przy zachowaniu założeń projektowych w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych.

**Odp. Na etapie postępowania przetargowego należy przyjmować rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej. Na etapie realizacji umowy Inwestor dopuszcza zmianę rozwiązań na równoważne przy zachowaniu warunków umowy oraz w zgodzie z przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy PZP.**

2. Czy Inwestor posiada Nadzór Autorski i czy zmiany wykonawcze wprowadzane na etapie realizacji budowy będzie wykonywał Nadzór Autorski, czy w przypadku propozycji zamian ze strony Wykonawcy i stosowania rozwiązań równoważnych należy w przypadku konieczności uwzględnić w wycenie Nadzór Autorski w zakresie Projektanta konstrukcji.

**Odp. Inwestor zapewnia Nadzór autorski w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane.**

3. Czy program prac konserwatorski i rozwiązania materiałowe w nim wskazane są obowiązujące i nadrzędne. Czy program prac konserwatorskich z uwagi na brak jego wskazania w szczegółowym opisie zamówienia należy wykonać?

**Odp. Program prac konserwatorskich zawiera program prac uzgodniony z właściwym Miejskim Konserwatorem Zabytków, na podstawie którego wydana została Decyzja zezwalająca na realizację robót przy zabytku nieruchomym. Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, której częścią składową jest także Program Prac Konserwatorskich.**

4. Czy jeśli w programie prac konserwatorskich mamy wskazania co do sposobu wykonania renowacji schodów, to zgodnie ze wskazaniem w szczegółowym opisie zamówienia nie wykonujemy tylko ułożenia wykładziny PCV, całą resztę prac w zakresie schodów wewnętrznych należy wykonać. Co z listwami metalowymi progowymi, lub krawężdowymi schodowymi, czy należy je uwzględnić w wycenie do wykonania?

**Odp. Roboty wyłączone z zakresu, w tym wykładziny PCV nie znajdują się w zakresie niniejszego zamówienia. W związku z tym nie należy wykonywać montażu wykładzin na powierzchniach, w tym także na schodach. Dotyczy to także elementów wykończeniowych związanych z wykładzinami PCV jak listwy, cokoły wykładzin itp.**

5. Proszę o informację w zakresie robót zewnętrznych. Czy roboty związane ze schodami zewnętrznymi należy przewidzieć.

**Odp. Tak, roboty zewnętrzne należy wykonać w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową. W zakresie wyłączeń wskazane są tylko elementy małej architektury.**

6. Czy renowację murków i budynków gospodarczych należy uwzględnić w wycenie.



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp. Tak, budynki gospodarcze objęte są zakresem postępowania i zawarte są w dokumentacji projektowej.**

7. W jakim zakresie należy uwzględnić wskazania, zalecenia, materiały budowlane, wyposażenie wskazane w projektach technologii teczka 03 i 03A.

**Odp. Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, za wyjątkiem wyłączeń wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.**

8. W opisie oraz przedmiarze jest projektowany sufit Armstrong w płytach z powłoką Bioguard z niewidoczną konstrukcją o wymiarach 600 x 1200 nie występuje. W związku z brakiem wskazanego asortymentu czy Inwestor dopuszcza zmianę produktu

**Odp. W projekcie wykonawczym określono do wykonania "Sufit higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clean Room T24 w połączeniu z płytą g- k." Do oferty należy przyjąć rozwiązanie sufitu (konstrukcja + płyty) zgodnie z Dokumentacją Projektową lub rozwiązanie równoważne.**

**Rozwiązanie takie określone jest także na stronie producenta systemu :**

**<https://www.armstrongceilings.com/commercial/pl-pl/commercial-ceilings-walls/bioguard-acoustic-ceiling-tiles/item/2704M.html#specifications>**

9. W pomieszczeniach laboratorium przewidziany jest sufit *Opitz + Flierl* Hospitaltechnik AG 600X1500 powierzchnia szczelna między panelami z uszczelkami systemowych. Proszę o podanie w jakiej klasie ma być (przegroda) płyta sufitowa: BSL2, BSL3 czy BSL 4

**Odp. Należy zastosować sufit w klasie BSL4.**

KOMENDANT

  
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82