



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

1. **Numer postępowania:** 5/SUW/2024.
2. **Zamawiający:** Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 – Międzyrzecz.
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**
„Wykonanie regeneracji studni głębinowej R-14 wchodzącej w skład ujęcia wód podziemnych dla miejscowości Międzyrzecz.
4. **Zakres prac obejmuje:**
 - kompleksowe pomiary studni i badania wydajności przed regeneracją,
 - usunięcie zasypu,
 - wykonanie regeneracji studni optymalnie dobraną metodą
 - analizę pomiarów w celu określenia przebiegu regeneracji studni,
 - pompowanie oczyszczające - pomiarowe po wykonaniu regeneracji,
 - dezynfekcja studni,
 - opracowanie pełnego sprawozdania w wersji papierowej lub elektronicznej z przeprowadzonych prac,
 - przywrócenie do stanu pierwotnego kopuły studni głębinowej oraz terenu przylegającego w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni głębinowej R-14.
5. **Istotne warunki zamówienia:**
 - termin realizacji zamówienia: do 31.03.2024 r.,
 - brak możliwości zlecenia prac podwykonawcom,
 - określenie okresu gwarancyjnego,
 - podstawą do wypłacenia 100% wartości wynagrodzenia podanego w umowie, jest uzyskanie minimum 5m³ przyrostu wydajności od aktualnej sprawności studni głębinowej, tj. Q - 10m³.

Sprawdzenie docelowej wydajności po regeneracji studni przeprowadzone będzie na urządzeniu pomiarowym MPWiK, w układzie podłączonym do sieci, podczas ciągłej pracy pompy głębinowej, nie krótszej niż 24 h.

- W przypadku uzyskania zerowego przyrostu wydajności studni głębinowej po regeneracji, Wykonawca zgodzi się na przyjęcie 50% wynagrodzenia określonego w umowie oraz 20% wartości połowy wynagrodzenia za każdy metr sześcienny przyrostu wydajności do poziomu 5m³.

6. **Cel wykonania prac:** zwiększenie wydajności studni głębinowej R-14.
7. **Adres wykonania usługi:** gm. Międzyrzecz, działka nr 237/11, obręb Kuźnik.

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Czop

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr 0000140914		1
NIP 596-12-15-537	Wysokość kapitału zakładowego 34.946.000,00 zł	

Kontakt : Masłowski Marek
Tel. 095 741 23 57
Fax : 095 742 76 24
kom. 697 700 256
gmail: m.maslewski@mpwik.org
W załączeniu:

Zal. nr 1. Decyzja środowiskowa,
Zal. nr 2. Zestawienie wydajności studni,
Zal. nr 3. Karta otworu wiertniczego,
Zal. nr 4. Badanie wody,
Zal. nr 5. Plan sytuacyjny.

2	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr 0000140914	NIP 596-12-15-537 Wysokość kapitału zakładowego 34.946.000,00 zł
---	---	---