



LEGENDA:

- rurociąg zasilający
- - - rurociąg powrotny
- C22
400/1200
1050
- C22 - typ grzejnika - grzejnik dwupłytyowy
400 - wysokość grzejnika w [mm]
1200 - długość grzejnika w [mm]
1050 - moc grzejnika w [W] przy 70/55° C

B.T.H. Biuro Techniczno - Handlowe, mgr inż. Romuald Świątek ul. Poznańska 16/3, 56-100 Wołów tel. 798 802 995 NIP: 9171030998 e-mail: bth@hotmail.pl				Stadium: PB
Obiekt: Wiejski Ośrodek Zdrowia Lubiąż, ul. Willmana 23, 56-100 Wołów działka nr 216/8				Branża: INST. SANIT.
Inwestor: Gmina Wołów Rynek 34 56-100 Wołów				Data: 09.12.2020
Opracował:	mgr inż. Romuald Świątek	477/82/WBPP	Podpis	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Renata Panic	127/D0Ś/11		Nr rys. 02
Tytuł rysunku:	Rzut piwnic Instalacja centralnego ogrzewania			