

**ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MEDIÓW**
**TABELA KW.2**

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol na schemacie / rzutach	Lokalizacja	Ilość	Nawiew	Spręż	Wywiew	Spręż	Moc elektryczna wyposażenia	Moc elektryczna	Moc elektryczna	Napięcie / ilość faz	Moc grzewcza 80/60 oC	Przepływ / sp. ciś. na nagrzewnicy	Moc chłodnicza (całkowita) R410A
-	-	-	-	szt.	m3/h	Pa	m3/h	Pa	kW	kW	kW	V / -	kW	m3/h /kPa	kW
-	-	-	-	-					-	L	Z	-	Z	-	L
1	Centrala wentylacyjna, stojąca nawiewno-wywiewna, z glikolowym wymennikiem odzysku ciepła, z pompą ciepła, z nagrzewnicą, z nagrzewnicą wodną, z zespołem filtrów powietrza, wentylatorem nawiewnym, wentylatorem wywiewnym	19N	PT+2	1	5000	1100	5200	500	48,00	30,00	30,00	400V/3f	39,4	istn.	36
2	Istniejący Odzysk glikolowy z pompą glikolową (glikol prop.35%)	19N_PO	PT+2	1	-	-	-	-	2,90	2,90	2,90	400/3f	-	-	-
3	Istniejący Nawilżacz parowy sterowany z AKPiA centrali 19N	AT2364	PT+2	1	-	-	-	-	17,50	-	17,50	400/3f	-	-	-

3	Centrala wentylacyjna, stojąca nawiewno-wywiewna, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, z pompą ciepła, z nagrzewnicą, z nagrzewnicą wodną, z zespołem filtrów powietrza, wentylatorem nawiewnym, wentylatorem wywiewnym	20N	PT+2	1	4250	600	4350	500	34,00	23,00	19,00	400V/3f	31,5	istn.	31,8
4	Istniejący Odzysk glikolowy z pompą glikolową (glikol prop.35%) bez zmian	PG PP	PT+2	1	-	-	-	-	2,20	2,20	2,20	400/3f	-	istn.	-
3	Istniejący Nawilżacz parowy sterowany z AKPiA centrali 20N	AT2364	PT+2	1	-	-	-	-	17,50	-	17,50	400/3f	-	-	-
<b>Razem</b>									<b>122,10</b>	<b>58,10</b>	<b>89,10</b>		<b>70,9</b>		<b>67,8</b>

Z - okres zimowy

L - okres letni

D - dach

-1.16- numeracja pomieszczenia wg architektury

PT - pomieszczenie techniczne poziom -4,77

- zestawienie nie obejmuje mocy potrzebnych do instalacji niskoprądowych, tj. sterowania siłownikami zaworów, przepustnicami, itp...
- wykazane moce elektryczne dotyczą warunków roboczych, należy przewidzieć odpowiednio większą moc rozruchową,
- zestawienie nie obejmuje mocy potrzebnych do zasilenia urządzeń już zainstalowanych na budynku, a w ramach obecnej dokumentacji podlegających demontażowi i ponownemu montażowi (z ewentualną wymianą urządzeń na nowe tożsame)