

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik 1 Instrukcji ... (zm.
Zarządzeniem nr 16/2019)

Spółka z o.o w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Szczecin, 22/06/2022

Nr wydanych warunków:
ITT-410/AZ/022457/22

Wasz znak:

ZWIK Sp. z o.o.
Ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Dla obiektu: **PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100 STAL W UL. ŻELIWNEJ (OD UL. RADOSNEJ DO UL. SĄSIEDZKIEJ) WRAZ Z ODCINKAMI SIECI W REJONIE SKRZYŻOWAŃ UL. ŻELIWNEJ Z UL. MIELECKĄ I UL. WEŁTYŃSKĄ ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO PRZYŁĘGŁYCH NIERUCHOMOŚCI (DO GRANICY EKSPLOATACJI) W SZCZECINIE.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia **25.05.2022R.** Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zwany dalej ZWiK określa następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej „warunkami”.

1. Parametry istniejących sieci wod.-kan do których nastąpi przyłączenie:

1.1. Wodociąg

- 1.1.1. Ø **110** mm **PVC** śr. ciśn. **66** m sł. wody w ul. **RADOSNEJ (DZ. NR 14)**
- 1.1.2. Ø **110** mm **PE** śr. ciśn. **----** m sł. wody w ul. **ŻELIWNEJ (DZ. NR 9/3)**
- 1.1.3. Ø **110** mm **PVC** śr. ciśn. **----** m sł. wody w ul. **MIELECKIEJ (DZ. NR 9/3)**
- 1.1.4. Ø **110** mm **PE** śr. ciśn. **----** m sł. wody w ul. **MIELECKIEJ (DZ. NR 9/3)**
- 1.1.5. Ø **80** mm **STAL** śr. ciśn. **----** m sł. wody w ul. **WEŁTYŃSKIEJ (DZ. NR 9/3)**
- 1.1.6. Ø **110** mm **PE** śr. ciśn. **63** m sł. wody w ul. **SĄSIEDZKIEJ (DZ. NR 23)**

Pobór wody w ilości $Q_{dśr} =$ **wg zapotrzeb.** m³/d $Q_{hmax} =$ **----** m³/h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogólnospławna:

- 1.2.1. Ø **----** mm w ul. **----**
- 1.2.2. Ø **----** mm w ul. **----**
- 1.2.3. Ø **----** mm w ul. **----**

Ilość ścieków $Q_{dśr} =$ **wg zużycia** m³/d $Q_{hmax} =$ **----** m³/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

- 1.3.1. Ø **----** mm w ul. **----**
- 1.3.2. Ø **----** mm w ul. **----**
- 1.3.3. Ø **----** mm w ul. **----**

Ilość ścieków opadowych: Q l/s= **----**

2. Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod.-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod.-kan. określone są w opracowanych przez ZWiK: „Wytucznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”.

3. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania sieci i przyłączy wod.-kan.

- 3.1. W przypadku konieczności prowadzenia sieci i urządzeń wod.-kan. przez nieruchomości niestanowiące własności ZWiK Inwestor powinien doprowadzić do ustanowienia na nieruchomościach, przez które przechodzą przewody lub urządzenia wod.-kan. służebności przesyłu na rzecz ZWiK. Służebność ta winna umożliwiać ZWiK przeprowadzanie, eksploataowanie i konserwację urządzeń wod.-kan. w zakresie niezbędnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a także zapewniać do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskać decyzję właściwego organu administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, przez którą przechodzą urządzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikającym z właściwych przepisów prawa.
- 3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przyłączy wod.-kan. wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie projektu nastąpi po podpisaniu umowy na budowę sieci wod.-kan. jeżeli taka jest wymagana. Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż. lokalizację hydrantów nadziemnych. Niezależnie projekty sieci wod.-kan. zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, należy przedłożyć na naradę koordynacyjną organizowaną przez starostę w siedzibie MODGiK w Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarządzającego siecią lub prezydenta, projekty przyłączy wod.-kan. należy złożyć na naradę koordynacyjną.
- 3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK.
- 3.4. Na urządzeniach wod.-kan. nie należy stawiać budowli i trwałych nasadzeń.
- 3.5. Do studni kanalizacyjnych należy zapewnić stały dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stałego dojazdu, sieć kanalizacyjna nie zostanie przyjęta do eksploatacji przez ZWiK.
- 3.6. Sieć wodociągową i przyłącze należy układać z minimalnym przykryciem 1.40 m biorąc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury.
- 3.7. Przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przyłączy należy powiadomić o tym ZWiK, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
- 3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki dokonuje tylko i wyłącznie ZWiK. Wcinki do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Spółki wykonuje wyłącznie ZWiK (za wyjątkiem włączeń do sieci kanalizacyjnej po renowacji, które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodą i pod nadzorem ZWiK).
- 3.9. Włączenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przyłączy wod.-kan. dokonuje tylko i wyłącznie ZWiK po dokonaniu próby szczelności i uzyskaniu pozytywnego protokołu przeglądu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.
- 3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przyłącza należy zgłosić do przeglądu technicznego pozostawiając je w stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym należy zgłosić do przeglądu kamerą TV, przedkładając szkic polowy wraz z wykazem współrzędnych elementów sieci kanalizacyjnej.
- 3.11. Przegląd techniczny sieci i przyłączy wod.-kan. winien się odbyć z udziałem przedstawiciela ZWiK.
- 3.12. Do przeglądu technicznego sieci i/lub przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków należy przedłożyć następujące dokumenty:
- 3.13. Przegląd techniczny końcowy sieci i przyłączy wod.-kan. może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK.
- 3.14. Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłączy wod. – kan., użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie

Lp.	Dokument	W przypadku budowy urządzeń:				
		wodociągowych		kanalizacyjnych		Przepompowni i rurociągów tłocznych
		sieci	przyłącza	sieci	przyłącza	
1	2	3	4	5	6	7
1	Niniejsze warunki z aktualną datą ważności – do wglądu	1x kopia	1x kopia	1x kopia	1x kopia	1x kopia
2	Karta informacyjna przyłączenia do urządzeń wod.-kan. – do wypełnienia przez ZWiK	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.
3	Projekt budowlany – wykonawczy – uzgodniony w ZWiK	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.
4	Decyzja o pozwoleniu na budowę	1x kopia		1x kopia		1x kopia
5	Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie + Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę jej członków z aktualnym terminem ważności	1x kopia		1x kopia		1x kopia
6	Rysunek powykonawczy w formie papierowej + wersja elektroniczna z lokalizacją tabliczek oznakowania sieci wod.	1x oryg. + 2x kopia		1x oryg.		1x oryg. przepompowni i rur. z profilem
7	Mapa zasadnicza uzupełniona o inwentaryzację powykonawczą z potwierdzeniem MODGiK o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego. W przypadku inwestycji realizowanych na zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Działu Inwestycji	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia	2 kpl. – przepompowni i terenu 2 kpl. – ruroc. tł.
8	Szkic geodezyjny polowy	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia	1 kpl. – przepompowni i terenu 1 kpl. –

9	Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych w formie papierowej oraz zapisany na płycie CD w pliku tekstowym. Poniżej pięciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych tylko w formie papierowej	1x oryg. + 1x kopia + płyta	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia + płyta	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia
10	Protokół próby szczelności rurociągu	1x kopia	1x kopia	1x kopia		1x kopia
11	Protokół z przeglądu sieci i przyłączy kamerą TV			1x kopia		
12	Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych wystawiony przez ZDiTM	1x kopia		1x kopia		
13	Pozytywny wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium	1x kopia				
14	lista zgrzewów prowadzona na bieżąco do wglądu na budowie wraz z protokołami zgrzewów, które wypełnia zgrzewacz, w przypadku rur z PE: dla wodociągów – rurociągi powyżej Ø63, dla kanalizacji – rurociągi tłoczne.	1x kopia				1x kopia
15	Atest higieniczny na materiały wodociągowe wydany przez PZH	1x kopia				
16	Oświadczenie kierownika budowy, że materiały użyte do budowy posiadają: – certyfikat na znak bezpieczeństwa – deklarację zgodności producenta	1x oryg.				
17	Dowód wpłaty lub zlecenie za usługę zarejestrowaną w ZWiK za pobór wody do celów płukania rurociągu: – opomiarowanego wodomierzem (cena: odczyt wodomierza [m ³] x stawka za m ³ wody (oraz za m ³ ścieków, gdy odprowadzana jest do kanalizacji), – bez opomiarowania – gdzie cenę stanowi 11-krotność objętości rurociągu [m ³] x stawka j.w.	1x oryg.				
18	Dowód wpłaty lub zlecenie za usługę zarejestrowaną w ZWiK za wykonanie tabliczek oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich wykonania do ZWiK.	1x oryg.				
<p>UWAGA! Pozostałe dokumenty wymagane do przeglądu przepompowni ścieków zgodnie z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”</p> <p>Zakres dokumentów niezbędnych do odbioru może wymagać uzupełnienia w zależności od rodzaju inwestycji oraz zmian w obowiązujących przepisach.</p>						

do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków użytkownik składa do ZWiK pisemny wniosek wraz z załącznikami.

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia ścieków ZWiK jest uprawniony do odcięcia dopływu wody i odbioru ścieków na koszt użytkownika.

- 3.15. Przyłącza wod.-kan. oraz pomieszczenie (względnie studzienka wodomierzowa) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków, wykonuje na własny koszt odbiorca usług.
- 3.16. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZWiK, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków – odbiorca usług.
- 3.17. Montaż wodomierzy głównych, w układzie poziomym, wykonuje wyłącznie ZWiK. Do średnicy Ø 40 mm należy stosować konsole pod wodomierz z regulowanymi śrubunkami.
- 3.18. **W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan. warunki niniejsze tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wystawienia.**
- 3.19. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

- 4.1. Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje art.10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).
- 4.2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom parametrom zgodnym z aktualną taryfą i cennikiem ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

- 4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać warunkom jakie należy spełnić przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

- 5.1. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.
- 5.2. Niniejsze warunki nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, a w szczególności nie zastępują zgody na wykonanie robót związanych z budową przyłączy wod.-kan.
- 5.3. Inne:

NA WŁĄCZENIACH DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH STOSOWAĆ PEŁNE WĘZŁY. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W GRANICY EKSPLOATACJI ZWIK. DOKŁADNY ZAKRES WYMIENIANYCH PRZYŁĄCZY USTALIĆ NA ETAPIE PROJEKTU Z REJONEM III TS ZWIK TEL. 91 48-11-441 / ITS (DZIAŁ EWIDENCJI SIECI) TEL. 91 44-26-189. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE WYKONANE Z PE NALEŻY ROZWAŻYĆ DO PRZEPIĘCIA.

ZASUWY DOMOWE NA PRZYŁĄCZACH NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE O ŚREDNICY ZGODNEJ ZE ŚREDNICAMI PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH. ISTNIEJĄCE LIKWIDOWANE UZBROJENIE BĄDĄCE WŁASNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻY ZWRÓCIĆ DO ZWIK. NOWE UZBROJENIE NALEŻY OZNAKOWAĆ TABLICZKAMI ZG. PN-B-09700:1986. SKRZYNKI OD ZASUW I HYDRANTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NIWELETY TERENU.

DOKONAĆ WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI ISTNIEJĄCYCH SIECI Z TRWAŁYM ICH ZAŚLEPIENIEM (LUB DEMONTAŻ) W POROZUMIENIU Z REJONEM III TS ZWIK TEL. 91 48-11-441. W REJONIE SKRZYŻOWAŃ ULIC NALEŻY PRZEWIDZIEĆ TRWAŁE USUNIĘCIE Z GRUNTU LIKWIDOWANYCH WODOCIĄGÓW (PO UZGODNIENIU Z ZDITM – NOWE NAKŁADKI). W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ ZAZNACZYĆ NOWE SIECI WODOCIĄGOWE ORAZ SIECI TRWAŁE WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI JAKO NIECZYNNE. NA CZAS WYMIANY WODOCIĄGÓW NALEŻY ZAPEWNIĆ NIEPRZERWANĄ DOSTAWĘ WODY DO BUDYNKÓW. PROJEKT WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ LIKWIDACJĄ WODOCIĄGÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODNYCH NALEŻY UZGODNIĆ W ZWIK.

PRZED UZGODNIENIEM PROJEKTU, NA SPOTKANIU ROBOCZYM Z INSPEKTOREM NADZORU ORAZ EKSPLOATACJI, NALEŻY UZGODNIĆ TRASY, WĘZŁY, ZAKRES ITD. NA AKTUALNIEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH. STOSOWAĆ WYTYCZNE WG. SWIZ.

1. Wystawił:

Zespół ds. Technicznych
Mł. Specjalista

22-06-2022, podpis, pieczęć

3. Zatwierdził:

Dyrektor ds. Inwestycji

24.06.22 Robert Michalski

data, podpis, pieczęć Dyrektora

2. Akceptował:

Wydział Techniczny
p.o. Koordynatora
Zespołu ds. Technicznych
Mariusz Pigoński
data, podpis, pieczęć Kierownika Wydziału/Koordynatora

4. Otrzymał do wiadomości i wykonania:

imię i nazwisko, data i pieczęć

Załączniki:

1. Karta informacyjna przyłączenia do urządzeń wod., TS

- 1 szt.