

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot.: wykonanie konserwacji, przeglądu i naprawy sprzętu gaśniczego.

1. Jaki według Państwa jest "równorzędny" producent stałych urządzeń gaśniczych w przypadku braku autoryzacji firmy KIDDE ?

Ad.1) Jako „ równorzędny ” producent należy rozumieć innego producenta Stałego Urządzenia Gaśniczego na gaz FM-200.

2. Proszę o podanie podstawy prawnej wymogu posiadania autoryzacji producenta do dokonywania przeglądów gaśnic, hydrantów oraz SUGG? Zgodnie z najczęściej stosowaną w naszym kraju normą PN-EN 15004-1:2019, przynajmniej raz w roku system gaszenia gazem powinien zostać sprawdzony i przetestowany pod kątem jego prawidłowego działania przez uprawniony personel, a co najmniej raz na pół roku należy sprawdzić zawartość zbiorników ze środkiem gaśniczym pod kątem ewentualnych ubytków. Uprawniony personel to taki, który posiada uprawnienia do dokonywania przeglądów, a nie autoryzację wystawioną na firmę.

Ad.2) Zamawiający wymaga autoryzacji od wymienionych w ofercie firm w celu pewności wykonania usługi zgodnie z zaleceniami i wymogami producentów sprzętu gaśniczego.

3. Proszę o informację ile jest butli z gazem, ile jest urządzeń oraz ile stref, ile jest czujek oraz jaki jest ich model, czy ewentualne naprawy SUGG wchodzą w zakres przeglądu i nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu, czy całość elektryki jest podłączona do obiektowego SSP czy są też podcentrale- jeżeli tak to jakie ?

Ad.3) Stałe urządzenie gaśnicze wyposażone jest w 1 butlę gazu FM – 200 o pojemności 140 l. SUG obsługiwany jest przez centralę IGNIS 1520M i dwie linie dozоровe z czujkami optycznymi DOR - 40 – 6 szt. SUG obsługuje 1 strefę pożarową. Całość podłączona jest do systemu wykrywania pożaru firmy SCHRACK SECONET , Dźwiękowym Systemem Ostrzegania BOSCH Presidio i wizualizacją tych systemów. W chronionej strefie zainstalowane są także elementy Systemu Wykrywania Pożaru SCHRACK SECONET.

4. Czy jest możliwość powierzenia części realizacji umowy podwykonawcy ?

Ad.4) Jest możliwości powierzenia realizacji umowy podwykonawcom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

5. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza w realizacji przedmiotu zamówienia udział Podwykonawców?

Ad,5) Zamawiający dopuszcza w realizacji umowy podwykonawców posiadających odpowiednie uprawnienia.

Z poważaniem
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak