



Kolbudy, 02.12.2022

Zn. spr.: SA.270.142.2022

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy informuje, iż w dn. 01.12.2022 r. wpłynęło zapytanie do treści dokumentacji projektowej dot. zamówienia pod nazwą: **„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych naziemnych dla budynku biurowego Nadleśnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Osiedle Leśników 15, dz. 64/23 obręb ewidencyjny Kolbudy”**.

Treść zapytania brzmi następująco:

*„Dzień dobry, czy zgodnie z rozmową na wizji lokalnej:*

- 1. Podtrzymują Państwo, że ze względu na roślinność, trasę okablowania i lokalizację innych mediów, chcą Państwo wykonać przeciek sterowany we wskazanym miejscu kolorem brązowym na załączniku.*
- 2. W projekcie nie ma wzmianki o technologii wykonania instalacji czy w sposób klasyczny stringów, czy w sposób z optymalizatorami, a przedmiar póż. 15 występuje optymalizator mocy, proszę o określenie układu instalacji jednoznacznie. Czy układ ma być bez optymalizatorów, częściowo z optymalizatorami, czy pełni na optymalizatorach.”*

Do zapytania dołączony został załącznik graficzny, który Zamawiający opublikował wraz z niniejszą odpowiedzią.



Odpowiadając na ww. pytania Zamawiający informuje:

ad.1 Zamawiający dopuszcza wykonanie wykopów dla linii zasilającej w technologii innej niż przyjęta w projekcie (np. przeciskiem sterowanym). Dokładną technologię należy uzgodnić na etapie wykonawczym z zamawiającym. Zmiana technologii nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty.

ad. 2 W pełni na optymalizatorach.

Z poważaniem

Andrzej Gajowniczek

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/