

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p.

### **Modernizacja Dworku Zacisze w Miechowie**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie nr 1

Z uwagi na trudną sytuację na rynku drzewnym powodującą brak dostępu do drewna modrzewiowego spełniającego wymagania Zamawiającego, proszę o dopuszczenie wykonania pokrycia dachowego z gontów świerkowych ręcznie szczypanych (łupanych).

#### Odpowiedź 1

Zamawiający zawarł informację w dziale IV. SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, ust I pkt 1 ppkt 5, tj.:

*Cyt. - „Wymiana gontu (dach, słupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy łupany, układany podwójnie. Należy użyć gontu zaimpregnowanego ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym. Drewno użyte do gontów musi być dobrej jakości, bez sęków. Gwoździe do mocowania gontów powinny być wykonane z metalu o dużej odporności na utlenianie.”*

#### Pytanie nr 2

Proszę o dopuszczenie wykonania pokrycia dachowego z gontów impregnowanych sposobem zanurzeniowym zgodnie z wytycznymi producenta.

#### Odpowiedź 2

Zamawiający zawarł informację w dziale IV. SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, ust I pkt 1 ppkt 5, tj.:

*Cyt. - „Wymiana gontu (dach, słupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy łupany, układany podwójnie. Należy użyć gontu zaimpregnowanego ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym. Drewno użyte do gontów musi być dobrej jakości, bez sęków. Gwoździe do mocowania gontów powinny być wykonane z metalu o dużej odporności na utlenianie.”*

#### Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie kosztorysu szczegółowego.

#### Odpowiedź 3

Zamawiający udostępnił przedmiary robót zawierający KNR.

Zamawiający przypomina, że:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę : <https://platformazakupowa.pl/miechow> ID: 548098 do dnia 23.12.2021 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2021 r. o godzinie 10:15

*(Zastrzeżenie: w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii).*

  
BURMISTRZ  
*mgr Dariusz Marczewski*