

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 77 44 35 236
martyna.sikorska@psgaz.pl

JT PROJEKT
Jacek Tatarczak
ul. Podolska 20/2
48-303 Nysa

Wasz znak:

Opole, 28.05.2024

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.204.24

Dot.: Budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM w m. Branice przy ul. Słonecznej dz. nr 188/6.

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN200 wybudowana w 1977 roku. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM w m. Branice przy ul. Słonecznej dz. nr 188/6, zachowując poniższe uwagi:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą siecią gazową należy wykonać wykopy kontrolne w obecności przedstawiciela Gazowni w Krapkowicach, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz głębokości posadowienia sieci gazowej,
- w miejscach kolizji z istniejącą siecią gazową należy zabudować rury osłonowe,

- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, bez sprzętu mechanicznego i winne być realizowane pod płatnym nadzorem Przedstawiciela Gazowni w Krapkowicach,
- należy zachować odległości normatywne od sieci gazowej,
- w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci gazowej, należy odpowiednio przeprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, co podlega ponownemu uzgodnieniu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Opolu,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- strefę kontrolowaną dla przedmiotowej sieci gazowej opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym



Piotr Broniec

1. Adresat + mapa
 2. Gazownia w Krapkowicach
 3. ZMDZ a/a + mapa
- 