

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mrągowo
Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
Tel/fax.89/741-29-24
REGON: 510742764
NIP 7422114037
e-mail:poczta@gminamragowo.pl
bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:
IPP.271.11.2023
RZP: I.09.2023
IPP.7013.14.03.2022
IPP.7013.40.2022

Mrągowo, dn. 28.08.2023r.

OFERENCI

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy postępowania zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPOWO SAŁĘCKIE I ZAWADA W GMINIE MRĄGOWO” realizowanych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Pytania Oferenta:

1. Czy w ramach inwestycji należy dostarczyć agregat prądowórczy?
2. Czy przy przepompowni lokalnej PIPS7 należy wybudować słup oświetleniowy z anteną?
3. Jakie kable należy zastosować do zasilenia przepompowni przydomowych? (w przedmiarze wskazano YKY 5x2,5, natomiast w dokumentacji jest zapis YKY 5x4 dla pomp 400V oraz YKY 3x4 dla pomp 230V)?
4. Ile należy przewidzieć przepompowni przydomowych jednofazowych, a ile trzyczłonowych (razem jest 34.)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zakres zamówienia nie obejmuje dostarczenia agregatu prądowórczego.
2. Zgodnie z dokumentacją projektową przy przepompowni lokalnej PIPS7 należy wybudować jeden słup oświetleniowy z oprawą. Zamawiający poszerza zał. 8.3.6. do SWZ jak niżej.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis		Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Dostawa i montaż słupa oświetleniowego z oprawą.			
1.1		Instalacje elektryczne			

1.1.1	KNR-W 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych. Szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 1,0 m. Grunt kategorii III	m		3,00
			m	3,00	
1.1.2	KNR-W 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 1,0 m. Grunt kategorii III	m		3,00
			m	3,00	
1.1.3	KNNR 5 0707-0100	Układanie ręczne kabli wielożytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym YKYzo 3*2,5mm ²	m		3,00
			m	3,00	
1.1.4	KNR 5-12 0201- 0100 analogia	Wykopy ręczne pod słupy pojedyncze przelotowe - analogia fundament	szt.		1,00
			szt.	1,00	
1.1.5	KNNR5 1001-0100	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - słupy stalowe ocynkowane h= 3,5 m łącznie z fundamentem	szt.		1,00
			szt.	1,00	
1.1.6	KNNR5 1004-0100	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - lampa LED	szt.		1,00
			szt.	1,0	
1.1.7	KNNR 5 1003-0100	Montaż przewodów jednożytowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarni do 4 m bez wysięgnika YKY 3X2,5	kpl.		1,00
			kpl.	1,00	
1.1.8	KNNR5 0603-0100	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o przekroju do 120 mm ²	m		4,00
			m	4,00	
1.1.9	KNNR 5 1203-0100	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.		6,00
			szt.	6,00	
1.1.10	KNNR 5 1302-0200	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel NN. o ilości żył - 3	odci nek odci nek		1,00
				1,00	
1.1.11	KNNR5 1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	szt.		1,00
			szt.	1,00	

3. Należy zastosować zgodnie z przedmiarem YKY 5x2,5mm².
4. Należy przyjąć wszystkie przepompownie przydomowe z zasilaniem trójfazowym.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(...) PIOTR PIERCEWICZ