

Włocławek, dnia 4 kwietnia 2024 r

NE.38.12.2024

Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW dla MPEC Sp. z o.o. we Włocławku**” – sprawa nr **NE.38.12.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, poniżej publikuje pytania otrzymane od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, mianowicie:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał 10 instalacji na gruncie w ramach jednej umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uzna za spełniony warunek posiadania wymaganego doświadczenia. jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał 10 instalacji na gruncie w ramach jednej umowy.

Pytanie nr 2:

„Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na powyższe, czy dopuści do postępowania Wykonawcę, który w ramach swego doświadczenia zrealizował dwie umowy na dostawy instalacji fotowoltaicznych na gruncie: 1. Budowa 10 instalacji o łącznej mocy 2,967MW oraz 2. Budowa instalacji o mocy 3MW

Odpowiedź:

Jak w pkt 1..

Pytanie nr 3:

„Instalacja fotowoltaiczna powyżej 50 kWp wymaga uzyskania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, która spoczywa na Wykonawcy. Dopiero po złożeniu wniosku o warunki, Energa określi ich zakres, w który między innymi wchodzi tzw. telemechanika i automatyka, na tym etapie nie można określić kosztów ani telemechaniki ani automatyki (mogą być to kwoty 50 tys albo i 150 tys) bez określonych warunków nie można zatem sporządzić oferty.

W pierwszej kolejności powinno się wystąpić o warunki celem określenia kosztów, które są wielką niewiadomą. Jak więc Wykonawca ma określić koszty? Nie wiedząc jakie Energa określi warunki i koszty?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszty monitoringu przez OSD. Koszty wynikające z pozostałych ewentualnych dodatkowych wymagań OSD poniesie Zamawiający.

Ponadto Zamawiający informuje, iż uzupełnia zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w ten sposób, że w pkt 4.3 po wyrazach „Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie koncepcji” dodaje następującą treść:

„Punkt włączenia do sieci Ethernet budynek portierni. Pomiędzy szafką falownika a budynkiem portierni należy ułożyć kabel zewnętrzny żelowany UTP w kat.6 U/UTP długości ok 95 m”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert – dotychczasowy termin: „08.04.2024 g. 9.00” zostaje zastąpiony nowym terminem „**12.04.2024 g. 9.00**”. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Prezes Zarządu