GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
NIP 853-[illegible]-311685711

IID.271.4.2023

Pyrzyce, 24 sierpnia 2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach"

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie : Zamawiający w zakresie wyszczególnia "uszczelnienie taśmami izolującymi". Czy Zamawiający wymaga zastosowania taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, tzw. szczelny montaż?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania taśm wykorzystywanych w systemie ciepłego montażu.

Pytanie: Czy można zastosować szprosy naklejane na szybę? Jest to konieczne ze względu na wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw do 0,9. Zgodnie z normą przy obliczeniu współczynnika Uw okna należy wziąć pod uwagę negatywny wpływ szprosów wewnątrzszybowych. Czy jeśli Zamawiający nie dopuści zastosowania innych szprosów, dopuści przedstawienie obliczeń Uw dla okna z pominięciem negatywnego wpływu szprosów wewnętrznych na współczynnik?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szprosów naklejanych na szybę. Szyby o współczynniku U równym lub większym od 0,9. Zamówienie zgodne z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska