

LUXIONA	
Indeks	Nazwa artykułu
A1	RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM E 34 840 / 360X360MM
A2	RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM E 34 840 / 360X360MM
A3	RUBIN BASIC LED 6000 MICRO-PRM E 34 840 / 1200X200MM
B1	AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840
B2	AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840
C2	RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 / 360X360MM
C1	RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 / 360X360MM
D	PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E 34 840 / L-1142MM
AW2	23HY-HWG00039KA ORBIT SU LED – RP-3W-CW
AW1	23HY-HWG00039KB ORBIT SU LED – AR-3W-CW
AW3	23HY-HWG00039KC ORBIT SU LED – SD-3W-CW
	PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-CT-1h-M-TS-9016-S
	PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-CT-1h-M-TS-9016-S
	UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 34 1J AT / TERMOSTAT

LEGENDA:

- TABLICA WYKONAĆ WG. SCHEMATU IDEOWEGO.
- TRASA PROJ. PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
- GNIAZDO 2x2P+Z W POM. SUCHYCH O IP 20 W WILGOTNYCH IP 44.
- GNIAZDO DEDYKOWANE KOMPUTEROWE 2x2P+Z IP 20.
- PRZEBICIE PRZEZ STROP NA II PIĘTRO ORAZ PRZEZ PODŁĄDKĘ NA PARTER.
- DZWONEK SZKOLNY DNS-212D prod. Zamel
- WYŁĄCZNIK OŚW. DWUKLAWISZOWY (świecznikowy), JEDNOKLAWISZOWY, BESTABILNY.

OZNACZENIA:

NAZWA TABLICY Z KTÓREJ ZASILONE JEST GNIAZDO, OPRAWA LUB DZWONEK.
OPRAWA ZASILANA POPRZEZ PRZEKAŹNIK BESTABILNY ZAPUTOWANY.
W TAB.
NR OBW. W TAB. Z KTÓREGO ZASILONE JEST GNIAZDO, OPRAWA LUB DZWONEK.

- OZNACZENIE WYŁĄCZNIKA OŚWIETLENIOWEGO STYKU ZAŁ./WYŁ. DANĄ OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ,
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA WYPOSAŻONA W INWERTER Z PODTRZYMANIEM 1 GODZINNYM.

UWAGI:

1. Do pomieszczeń wilgotnych takich jak : Wc, Łazienki, Kuchnie doprowadzić połączenia wyrównawcze wykonane przewodami LGY 4mm2 i połączyć z wszystkimi częściami jednocześnie dostępnymi tj. z metalowymi blatami, metalowymi obud. stołów, wyciągów znajdującymi w zasięgu ręki poniżej 2,5m.
2. W pom. suchych stosować osprzęt elektroinstalacyjny o IP 20, natomiast w wilgotnych o IP 40.
3. W PRZYPADKU PRZEJŚĆ PRZECIWPOŻAROWYCH WSZYTKIE PRZEPUSTY W ICH OBRĘBIE USZCZELNIĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ NP. ŚRODKIEM CP 611 + MASĄ AKRYLOWĄ PROD. HILTI.

PROYEL
PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH

Projektownie, Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zuń
ul. Jana Matejki 11b/3
72-100 Goleniów
NIP 856 127 07 41
Biuro/adres do korespondencji : ul. Nadrzeczna 1b, 72-100 Goleniów
Tel. +48 601 758 077 , +48 606 812 888
e-mail: biuro@proyel.pl, azun@proyel.pl
www.proyel.pl

PROJEKT

Modernizacja sieci elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ADRES INWESTYCJI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU

Rzut III piętra
- wewnętrzna instalacja elektryczna - oświetlenie

PROJEKTANT (BR. ELEKTRYCZNA)
LEON ZUŃ
upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr299/5u/83

SPRAWDZAJĄCY (BR. ELEKTRYCZNA)
mgr inż. TOMASZ TKACZENKO
upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr ZAP/0210/PWBE/21

FAZA	DATA		SKALA	NR RYS
PW	04.2024		1:50	17

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ zabronione.