


Szafa PD-A 18U 600x600
Biblioteka multimedialna



- Panel wentylacyjny 2-went. do szafek wiszących Excel
Panel FO Excel 1U 24xLC duplex (zewnętrzne przyłącze)
Przepust ze szczotką Excel 1U 19" RAL 9005 czarny
Panel Excel ExpressNet 4-modułowy, 1U
Patch Panel Excel 24xRJ45 19" 1U czarny wyp. 6A
Organizer poziomy kabli Excel 1U czarny
Switch L2+ managed 48-port Gigabit + 4xSFP
Organizer poziomy kabli Excel 1U czarny
Patch Panel Excel 24xRJ45 19" 1U czarny wyp. 6A

Listwa zasilająca 9-portowa z wyłącznikiem 1U

LEGENDA:

- Kabel F/FTP 4x2.0x0.5, kat. 6A układany w rurce peschla Ø 16mm, układany pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych
- Połączenie przyłącza z siecią LAN
- Istniejące przyłącze internetowe
- Patchcord światłowodowy LC/LC OS2, 1m
- Kabel krosowy F/FTP, kat. 6A. 1m
- Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A podtynkowe
- Gniazdo 2xRJ45 kat. 6A podtynkowe

- A-01-01
- NR PORTU W PATCHPANELU
 - NR PATCHPANELU
 - NAZWA PUNKT DYSTRYBUCYJNEGO (PD-A)
 - Ilość kabli F/FTP 4x2.0x0.5, kat. 6A
 - Długość odcinka pomiędzy gniazdem RJ 45 a punktem dystrybucyjnym.

UWAGI:

- Po pracach wykonać powykonawczy schemat sieci LAN

PROYEL PRACOWNIA PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH Projektowanie, Nadzór i Pomiar Elektryczne Leon ZUN ul. Jana Matejki 11b/3 72-100 Goleniów NIP 856 127 07 41 Biuro/adres do korespondencji: ul. Nadrepczna 1b, 72-100 Goleniów Tel. +48 603 758 077, +48 606 812 888 e-mail: biuro@proyel.pl, szun@proyel.pl www.proyel.pl			
PROJEKT Modernizacja sieci elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie			
ADRES INWESTYCJI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Ks. J. Poniatowskiego 17 72-200 Nowogard			
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
TYTUŁ RYSUNKU Schemat połączeń punktu dystrybucyjnego PD-A			
PROJEKTANT (BR. ELEKTRYCZNA) LEON ZUN upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr299/sz/83			
SPRAWDZAJĄCY (BR. ELEKTRYCZNA) mgr inż. TOMASZ TKACZENKO upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr ZAP/0210/PWB/E/21			
FAZA PW	DATA 04.2024	SKALA	NR RYS 23
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ zabronione.			