

Gostyń, dnia 30.04.2024 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.6.2024

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Budowa kompleksów sportowych na terenie szkół powiatowych”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W dokumentacji do przetargu Zamawiający wymienia parametry trawy syntetycznej, natomiast nie podaje dokumentów, których będzie wymagał na potwierdzenie minimalnych parametrów. W celu zapobiegnięcia zaoferowania innego produktu niż oczekuje Zamawiający, prosimy o wymaganie w przetargu standardowych dokumentów, które potwierdzą spełnienie minimalnych wymagań trawy syntetycznej. Wymóg przedłożenia tych podstawowych dokumentów, stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w celu potwierdzenia minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ofertą należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

- a. raport na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 potwierdzający minimalne parametry sztucznej trawy. Wszystkie parametry trawy muszą być potwierdzone jednym raportem
- b. badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny
- c. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane i certyfikowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 : Systemy sztucznej murawy (Tabela B.1 – Zalecenia środowiskowe).

- d. atest PZH
- e. kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne)
- f. autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawę i montaż wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta
- g. certyfikat ITF kategorii min. 5 potwierdzający, że nawierzchnia jest nawierzchnią szybką

Odpowiedź dotyczy Części I zamówienia: W celu potwierdzenia pożądaných parametrów trawy, Wykonawca do oferty winien załączyć następującą dokumentację produktu:

- deklarację na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014;
- badanie laboratoryjne potwierdzające skład włókna, wysokość, grubość włókna, wytrzymałość na rozdieranie, wytrzymałość na rozciąganie;
- kartę techniczną oferowanej sztucznej trawy potwierdzoną przez jej producenta;
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;
- badanie reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudno zapalność produktu;
- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **08.05.2024 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **08.05.2024 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu
(-) Szymon Jakubowski
Członek Zarządu**

.....

Załączniki:

1. Modyfikacja SWZ z dnia 30.04.2024 r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.04.2024 r.