



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa usterek agregatu chłodniczego Clivet WSAT XSC2 90D i przywrócenie jego pełnej sprawności.

I. Specyfikacja.

- 1) Miejsce zainstalowania urządzenia: Agregat chłodniczy zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Pawilonu E przy zachodniej elewacji.
- 2) Urządzenie Clivet WSAT XSC2 90D
- 3) Wydajność chłodnicza ok 250 kW
- 4) Czynnik chłodniczy R410a w ilości 32kg w jednym układzie. Ilość układów 2 z których jeden oznaczony jako C1 jest pusty.

II. Wymagania dla Wykonawcy:

- 1) Wykonawca zidentyfikuje miejsca uszkodzeń i usunie nieszczelności układu C1
- 2) Wykonawca przeprowadzi próby ciśnieniowe układu C1
- 3) Wykonawca napełni układ C1 czynnikiem R410a
- 4) Wykonawca usunie błędy FT 134 , 136
- 5) Wykonawca dokona wymiany 2 niesprawnych manometrów bocznych 6bar 1/2"
- 6) Wykonawca przeprowadzi inne niezbędne prace oraz przyjmie ilości materiałów umożliwiających realizację zadania w zakresie przywrócenia pełnej sprawności urządzenia, w szczególności uwzględniając specyfikę urządzenia i instalacji chłodniczej

UWAGI:

Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Działu Technicznego ZZOZ. Planowaną wizytę należy ustalić z Zamawiającym z wyprzedzeniem, tel. 033/87 21 240, lub 033/87 21 343.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.