

PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej

L. Dz. 1121/06/2023

Poznań, 6 czerwca 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, dalej zamawiający, informuje, że w dniu 31.05.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie terminu, w jakim Zamawiający najpóźniej podejmie decyzję o zatwierdzeniu przedstawionej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej i formalno – prawnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podejmie decyzję o zatwierdzeniu przedstawionej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej i formalno – prawnej w terminach wskazanych w dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje uprzednie poinformowanie Wykonawcy o możliwości rezygnacji z dostawy i instalacji magazynu energii oraz poinformowanie o przyczynach, które, zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają zachowanie terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Część opisowa I 3.14 - „Decyzję taką zamawiający podejmie najpóźniej przy zatwierdzeniu kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.”

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu wpłynie na wydłużenie terminu, w jakim Zamawiający najpóźniej podejmie decyzję o zatwierdzeniu przedstawionej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej i formalno – prawnej?

Odpowiedź:

Terminy dostarczenia dokumentacji projektowej i formalno-prawnej zostały określone w punkcie 4 SWZ i są liczone od daty zawarcia umowy, zatem jedynie z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić

PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej

uchybiecie tym terminom, co w konsekwencji może skutkować przesunięciem odbiorów tych dokumentacji.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisu par. 4 ust. 8 umowy

Zamawiający przewiduje, iż (.....) jeśli niezachowanie terminów nastąpi z winy Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. W takim przypadku rezultaty już wykonanych prac i robót wraz z użytymi do ich wykonania materiałami, urządzeniami i instalacjami, przechodzą na własność Zamawiającego, zaś Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy żadnego wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych, ani do zwrotu Wykonawcy w jakikolwiek sposób wartości wykonanych prac i robót oraz wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń i instalacji. Wykonawca zrzeka się wyraźnie wobec Zamawiającego w takim wypadku jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów.

Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest bardzo niekorzystny i stawia Zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji. Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy winien rozliczyć się z Wykonawcą za odebrane rezultaty prac bądź zwrócić rezultaty pracy. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu zgodnie z powyższym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada innych środków na sfinansowanie przedmiotu zamówienia aniżeli środki pochodzące z projektu pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”. Niezachowanie terminu realizacji powoduje, że zamawiający może te środki bezpowrotnie utracić, a tym samym utraci możliwość sfinansowania przedmiotu zamówienia. Tym samym zapis par. 4 ust. 8 umowy nie jest wyrazem dominującej pozycji Zamawiającego, a jedynie konsekwencją umowy o dofinansowanie projektu. W związku z tym nie jest możliwa zmiana postanowienia par. 4 ust. 8 umowy. Należy podkreślić, że skorzystanie przez Zamawiającego z prawa z odstąpienia od umowy w opisanej wyżej sytuacji ma charakter nadzwyczajny i wchodzi w grę w sytuacji gdy niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi z winy wykonawcy i skutkować będzie faktyczną utratą przez Zamawiającego możliwości sfinansowania zamówienia. W związku z tym Zamawiającego zależy na pozyskaniu ofert, w odniesieniu do których możliwe będzie zachowanie terminów realizacji zamówienia określonych w SWZ. Konsekwencje niezrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie – ze względu na postanowienia umowy o dofinansowanie – obciążają Wykonawcę, ale w jeszcze większym stopniu Zamawiającego, stąd Zamawiającemu w pierwszej kolejności zależy na terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Dotyczy zapisu par. 9 ust. 3 umowy

Prosimy o zmianę zapisu poprzez ustalenie, że datę odbioru ustala Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Natomiast Zamawiający może wziąć pod uwagę sugestie Wykonawcy dotyczące terminów odbiorów, mając na uwadze sprawność tego procesu.

PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej

Pytanie nr 6

Dotyczy zapisu par. 13 ust. 4 umowy

Zmawiający przewiduje w sytuacji, gdy wada lub usterka uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z celem, któremu ma służyć, wówczas Wykonawca obowiązany jest je usunąć w terminie 48 godzin od zawiadomienia

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu

Z

„Wykonawca obowiązany jest usunąć usterkę w terminie 48 godzin od zawiadomienia”

Na

„Wykonawca obowiązany jest zgłosić gotowość do usunięcia usterki w terminie 48 godzin od zawiadomienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, albowiem dotyczy on wad i usterek krytycznych.

Pytanie nr 7

Dotyczy zapisu par. 13 ust. 4

Prosimy o sprecyzowanie jak Zamawiający definiuje słowo „usterka”

Odpowiedź:

Usterka jest to skutek nienależytego wykonania umowy, który polega na niewłaściwym funkcjonowaniu przedmiotu zamówienia albo nieosiągnięciu przez przedmiot zamówienia założonych parametrów, który nie jest definiowany jako wada. Użycie sformułowania wada i/lub usterka ma na celu uniknięcie sporu między Zamawiającym i Wykonawcą co do kwalifikacji skutków nienależytego wykonania umowy (ma na celu uniknięcie wdawania się w spór, co do tego czy dana okoliczność ma być kwalifikowana jako wada czy jako usterka).

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisu par. 10 ust. 4

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania "bez ograniczeń" oraz prosimy o określenie konkretnej kwoty/limitu wypłaty odszkodowania.

Odpowiedź:

Bez ograniczeń oznacza to, że umowy ubezpieczenia muszą opiewać na sumy ubezpieczenia wskazane odpowiednio w par. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 i nie mogą zawierać wewnętrznych ograniczeń odnoszących się do rodzajów aktywności wykonawcy albo rodzaju szkody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby system SCADA pracował na redundantnych serwerach, czy wystarczy jeden?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wdrożenia systemu zdalnego zarządzania na redundantnych serwerach.

PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby system SCADA był zainstalowany w chmurze czy na fizycznych serwerach?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni serwery wirtualne w ramach własnej infrastruktury na potrzeby wdrożenia systemu zdalnego zarządzania przez Wykonawcę.

Pytanie nr 11

Czy serwery/serwer (jeśli będą fizyczne) mają być przeznaczone do zabudowy w szafie 19" czy wolnostojące i czy są one przedmiotem oferty?

Odpowiedź:

Dostawa serwerów fizycznych nie jest przedmiotem zamówienia (vide odpowiedź na pytanie 10).

Pytanie nr 12

Jaka jest liczba użytkowników systemu i czy stacje robocze dla użytkowników też są częścią postępowania?

Odpowiedź:

Dostawa stacji roboczych nie jest przedmiotem zamówienia. Przewidywana liczba użytkowników nie przekroczy 10.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyjaśnienie czy punkt: "zdalne zarządzanie (ograniczanie) generacji z instalacji fotowoltaicznej poprzez standardowe otwarte protokoły komunikacyjne;" dotyczy sterowań inicjowanych z systemu SCADA przez operatora czy wyzwalanych automatycznie?

Odpowiedź:

Sterowanie inicjowane z systemu zdalnego zarządzania elementami infrastruktury musi być realizowane przez standardowe otwarte protokoły komunikacyjne. Jednocześnie system zdalnego zarządzania powinien udostępniać swoją funkcjonalność na poziomie API, tak by mógł być zarządzany z zewnętrznych aplikacji Zamawiającego, a nie tylko przez użytkownika.

Pytanie nr 14

Dotyczy: SWDPZ zapisu: obudowa modułowa przeznaczona do montowania w szafach rack 19"

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy modułowej inwertera umożliwiającej rozbudowę modułów w przyszłości w dedykowanej szafie sterowniczej (ale nie w standardzie rack 19")?

Odpowiedź:

Zamawiający, odnosząc się do zapisów w dokumencie Szczegółowe Wymagania Dotyczące Przedmiotu Zamówienia (SWDPZ) w pkt. 4.5.6 Wymagania w zakresie magazynu energii w Tabeli nr 9 Zestawienie wymagań dla magazynu energii dopuszcza, aby wszystkie elementy magazynu tj. moduły bateryjne, moduły przekształtnikowe oraz moduły zarządzające montowane były w sposób modułowy,

PN 38/05/2023 – dostawa systemu instalacji fotowoltaicznej

umożliwiający łatwą wymianę każdego modułu, ale dopuszcza także inne rozwiązania zapewniające łatwą wymianę elementów magazynu.

Pytanie nr 15

Dotyczy: SWDPZ zapisu: Możliwość zwiększania mocy magazynu poprzez dokładanie kolejnych modułów mocy

Do jakiej mocy Zamawiający planuje zwiększać moc magazynu w przyszłości? Możliwość zwiększenia mocy wiąże się z koniecznością zwiększenia przekroju przewodów po stronie przyłączenia do sieci oraz zmiany konfiguracji zabezpieczeń. Jaka jest zakładana przez Zamawiającego wartość mocy docelowej?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez zapis „Możliwość zwiększania mocy magazynu poprzez dokładanie kolejnych modułów mocy” miał na uwadze zabezpieczenie w konstrukcji magazynu przestrzeni umożliwiającą rozbudowę mocy o 200%. Nie jest konieczne przewymiarowanie przekroju przewodów po stronie przyłączenia do sieci oraz zmiany konfiguracji zabezpieczeń na etapie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 16

Dotyczy: SWDPZ zapisu: Tryb pracy inwertera: on-grid, off-grid, hybrydowy

Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie oznacza: tryb pracy inwertera hybrydowy?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez tryb hybrydowy rozumie możliwość automatycznego przełączenia się inwertera z trybu pracy off-grid na on-grid i odwrotnie.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację czy do podpisania protokołu końcowego Zamawiający wymaga dokonania odbiorów instalacji przez OSD Enea Operator?

Odpowiedź:

Zamawiający wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wymaga od Wykonawcy zgłoszenia do OSD Enea Operator gotowości do odbiorów instalacji.

Z poważaniem