

Przystajń, 16.01.2024 r.

## **/-/ Oferenci**

W związku z wnioskami oferentów o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia przekazujemy odpowiedzi na złożone zapytania.

**1) Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocy 6,5kW zamiast 7kW?**

W zamówieniu – moc minimalna 7 kW ( dopuszcza się wyższą moc, nie mniejszą )

**2) Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocy 3,4 kW zamiast 3,5 kW?**

Jw.

**3) Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?**

Przeglądy nie są wliczone w koszt zamówienia.

**4) Czy w sali jest sufit podwieszany? Jeśli tak, z jakich wykonany jest płyt kasetonowych czy G-K?**

Sufit z G-K.

**5) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?**

Sufit z G-K, ściany z cegły.

**6) Czy dopuszcza się zamontowanie jednostek zewnętrznych na elewacji wschodniej?**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu jednostek na stronie wschodniej. Jest to front budynku. Dopuszcza się montaż na stronie północnej i zachodniej.

**/-/ Henryk Mach**  
**Wójt Gminy Przystajń**

