

P.p. 100 m n.p.m.

Rzędna terenu	108,00	108,00	108,00	110,10	112,40	114,20	115,70	115,70	115,70	115,50	115,50		
Rzędna osi rurociągu	106,70	106,70	106,70	108,80	111,10	112,90		113,72	113,80	113,94	113,90		
Zagłębienie	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		1,98	1,90	1,56	1,60		
Spadek / długość		0 ‰ / 10,50	135 ‰ / 15,50	69,7 ‰ / 33,00		66,6 ‰ / 27,00		43,30 ‰ / 24,00					
Średnica, rodzaj rur	∅ 90 mm PE100 , SDR 17 PN 10												
Odległość	0,00	3,00	8,50	10,50	26,00	59,00	86,00	101,00	105,00	107,00	110,00		
	0,50												

Jednostka projektowa:	**Projektant sanitarny:**
USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639 NIP: 925-178-45-06 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl	mgr inż. Paweł Sąsiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych **Asystent:** mgr Dominik Sąsiadek

Nazwa rys:	Profil rurociągu tłocznego PRZEPOMPOWNIA Tł-1 DO Tł-5 DO SR-10 ROZPRĘŻNA projekt wykonawczy				
Obiekt:	Sieć wodociągowa DN 110 mm Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm Rurociąg tłoczny DN 90 mm z przepompownią ścieków sanitarnych				
Adres:	78-320 Połczyn Zdrój dz. nr ew. 446/17, 446/25 obręb 0004 Połczyn zdrój jednostka ew. 321603_4 Połczyn Zdrój - miasto				
Inwestor:	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard				
Data:	15.02.2021	Skala:	1 : 100/500	Nr rys:	**3.4. P.W.**