

Opis przedmiotu zamówienia

Montaż klimatyzatora kanałowego w istniejącym układzie wentylacji nawiewnej – Apteka Szpitalna, pracownia żywienia pozajelitowego,

Wycenę oraz dobór urządzenia należy dokonać w oparciu wizję lokalną i przepisy (utrzymanie temperatury w pomieszczeniu od 18-24 °C)

Apteka Szpitalna – pracownia żywienia pozajelitowego

1. ZAKRES

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ⇒ Dostawa i montaż klimatyzatora kanałowego Hisense ADT26UX lub innego o podobnych parametrach
- ⇒ Wbudowanie klimatyzatora w istniejący układ wentylacji nawiewnej
- ⇒ Izolacja kanałów nawiewnych i czerpnych
- ⇒ Montaż sterownika przewodowego
- ⇒ Rozruch urządzenia
- ⇒ Wykonanie drobnych prac elektrycznych związanych z montażem urządzenia

2. TERMIN REALIZACJI :

21 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty

3. WARUNKI GWARANCJI :

*Na całość prac 36 m-cy.
W cenie należy uwzględnić niezbędne przeglądy w okresie gwarancji*

4. FORMA PŁATNOŚCI

Przelew 21 dni.