



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gardeja, 19.03.2024 r.

Postępowanie nr I.271.4.2024

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec”**

1. Pod plac zabaw zazwyczaj stosowany jest piasek 0-2 mm. Żwir 0,25 mm - 8 mm jest trudnodostępny. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku 0-2 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę.

2. Czy urobek z korytowania wywieźć czy rozplantować lub Zamawiający wskaże miejsce gdzie wywieźć?
Odp. Możliwość rozplantowania w obrębie działki.

Z poważaniem