

Świecie, dnia 26.06.2024 r.

**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. J. Hallera 9**  
**86-100 Świecie**

PZEA.251.8.2024

**Wyjaśnienia na Zapytania Wykonawców**  
**do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:**

**„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**  
**w Świeciu”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Zapytanie nr 3 z dnia 25.06.2024 r.:**

„Proszę o informację: czy projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej są kanałami murowanymi czy wykonanymi z blachy”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wszystkie kominy wentylacyjne są murowane pustakami wentylacyjnymi.

Starosta Świecki  
Paweł Knapik