

Białogard, 25 listopada 2021 r.

#### Odpowiedzi na pytania nr 4

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Polczyn Zdrój, Bobolice” Nr postępowania - 54/R/RPO/2021/RWiK

##### **Pytanie nr 1:**

*Zamawiający wykazuje warunek zainstalowania kompletów o mocy max. 50kW. Jednak w np. Oczyszczalni ścieków w Białogardzie wykazuje parametr o wartości 97,68kW. Czy zamawiający posiada więcej niż jeden licznik na przedmiotowej działce? Prawnie nie można zamontować więcej niż jedna instalacja na jednym liczniku. Ponadto niektóre Starostwa nie wyrażają również zgody na "łączenie" instalacji jeśli liczniki te znajdują się na jednej działce.*

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na wskazanym obiekcie znajdują się 2 (dwa) oddzielne PPE.

##### **Pytanie nr 2:**

*Czy Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe w miejscu montażu falownika?*

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż łącze internetowe znajduje się na każdym obiekcie montażu falownika.

##### **Pytanie nr 3:**

*Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że termin wykonania przedmiotu umowy może zostać zmieniony przez wzgląd na wystąpienie warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).*

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w Tomie II - Wzorce umowy zostały przewidziane możliwości dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

W przewidywanych zmianach umowy w każdym przypadku uwzględniono konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady przejrzystości. Wzór

umowy przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 1.

**Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia Zamawiającego skutkujące zmianą treści zapytania ofertowego (SWZ) zamieszczone zostaną na stronie internetowej:**

- <https://www.platformazakupowa.pl/pn/rwik>
- <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Marek Lewandowski

