

Bielsk, dn. 12.04.2022r.


**Warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości**  
**Pęszyno, gm. Bielsk .**

Włączenia planowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu o śred. 90mm należy dokonać w dz. ewid. nr 40/4, następnie przewiertem/przeciskiem przejść poprzecznie przez dz. ewid. nr 38/1 i poprowadzić w dz. ewid. nr; 39/8, 39/25, na wysokości z dz. ewid. nr 39/24 zakończyć hydrantem p. poż. Drugi odcinek sieci wodociągowej wykonać od projektowanej sieci w dz. ewid. nr 39/8 i poprowadzić w dz. nr ewid. 39/11 zakańczając hydrantem p. poż.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej wykonać z rur PCV śred. 90mm w oparciu o materiały posiadające atesty.

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia, w oparciu o wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

Na etapie projektowania należy uzyskać decyzję Wójta Gminy Bielsk na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w dz. ewid. nr : 38/1, 39/8, 39/25.

  
**WÓJT**  
Józef Jerzy Rozkosz