

OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBÓR PRZEWODÓW I SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA

Lp.	Nazwa obwodu	Moc	Ib	In			Iz	Przekrój przewodu	Długość	Spadek napięcia
-	-	W	A	A			A	mm2	m	%
1	RB	2587	4,67	25	RB	3f	27,59	10	40	0,12
2	RB/F10	390	2,12	10	WI	1f	10,00	2,5	30	0,44
3	RB/F24	2000	10,87	16	WI	1f	16,00	2,5	25	1,49
4	RP	6326	11,43	25	RB	3f	27,59	10	15	0,11
5	RP/F12	360	1,96	10	WI	1f	10,00	2,5	30	0,40
6	RP/F24	2000	10,87	16	WI	1f	16,00	2,5	25	1,48
7	RG/F1	8000	14,45	20	WI	3f	20,00	4	30	0,68
8	RG/F2	960	5,22	16	WI	1f	16,00	2,5	33	2,35