

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
modernizację instalacji oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza w Stargardzie

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry urządzeń (opraw oświetleniowych) opisane w dokumentacji projektowej są istotne? Jeśli niektóre są nieistotne to proszę o ich precyzyjne wskazanie.?

Odpowiedź nr 1

Oferowane urządzenia mają być zgodne z opisem w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie różnicuje parametrów technicznych wg „istotności”.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga, aby 6 letnia gwarancja na oprawy awaryjne obejmowała również akumulator?.

Odpowiedź nr 2

Warunki gwarancji opisane są w SWZ (a w tym i projekcie umowy). Dokumentacja projektowa wymaga, aby dla opraw awaryjnych „żywość akumulatora była do 10lat/6 lat gwarancji na akumulator”. Tak więc Zamawiający oczekuje opraw spełniających powyższe wymagania.

Projekt umowy § 6 RĘKOJMIA i GWARANCJA / ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi miesięcy. Na każdy z elementów przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji jakości [zgodnie z ofertą] z wyjątkiem:

a) urządzeń lub materiałów budowlanych, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - wg gwarancji producenta – Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży wykaz takich urządzeń i materiałów. Jeżeli więc, zgodnie z wymaganiami, Wykonawca zamontuje oprawy spełniające parametry podane w dokumentacji projektowej – gwarancja obejmować będzie 6 letni okres na akumulator.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający prosi o uszanowanie jego próśb i zaleceń odnośnie terminów składania wniosków o wyjaśnienie SWZ – tak aby możliwe było otwarcie ofert w dniu 23 maja b.r.

[W SWZ Zamawiający prosił i zalecał, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy kierowali do Zamawiającego nie później niż do 18 maja b.r. (czwartek)]