



**Zamówienie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie**

Znak sprawy: **GKI.271.6.2023**

Sanok, dnia 26.04.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Tyrawa Solna na terenie Gminy Sanok**”

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów wełny mineralnej przewidzianej do ocieplenia poddasza (lambda).

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć ocieplenie wełną o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(m•K)].

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymaganej klasy odporności ogniowej zabudowa poddasza, uzyskanie w/w klasy wiąże się z użyciem kompletnego systemu zabudowy który znacząco wpływa na cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Zgodnie z pkt. 4.4. SWZ przedmiaru robót nie należy zmieniać, kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarem robót.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas