



LEGENDA:

- — — linie kablowe YKY 5x16mm<sup>2</sup>
- - - - - linie kablowe YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- ⊗ oprawy oświetleniowe dogruntowe 4W 400K

Układ sieci TN-S  
chrona od porażeń:  
szybkie wyłączenie zasilania  
z zastosowaniem wyłącznika  
różnicowo-prądowego

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Leszek Sobala upr. KUP/0070/POOE/11	INWESTOR: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września	NAZWA I ADRES INWESTYCJI Projekt modernizacji widowni amfiteatru w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: Projekt budowlany	DATA: 30.06.2022
PODPIS:			TREŚĆ RYSUNKU: Schemat jednokreskowy układu zasilania wodowni	NR RYS: E-3	SKALA: -