



WÓJT GMINY KUTNO

Kutno, dnia 04.04.2023 r.

Znak Sprawy: I.7013.15.2023

Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Sprawa: warunków technicznych do projektowania strefowej pompowni wody w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno.

1. Strefową pompownię wody zlokalizować na działce gminnej nr ew. 18/22 w m. Głogowiec. Pompownię zlokalizować w budynku kontenerowym.
2. Zestaw hydroforowy wyposażać w sterownik, przetwornik częstotliwości oraz w modem GSM z możliwością transmisji danych, do sygnalizacji stanów awaryjnych przesyłanych na telefon komórkowy w postaci wiadomości SMS.
3. Zestaw wyposażać w mufę do podłączenia zestawu prądotwórczego oraz przełącznik sieć/agregat.
4. Dla potrzeb pompowni zaprojektować zbiornik retencyjny wody pitnej. Pojemność dostosować do przewidywanego rozbioru wody. Zbiornik zaprojektować jako stalowy, pionowy, ocieplony.
5. Sieć wodociągową łączącą przepompownię i zbiornik na wodę zaprojektować z rur PE-RC, PN10, DN110. Przejścia pod utwardzonymi drogami wykonać metodą przewiertu sterowanego.
6. Przyłącze kanalizacyjne dla potrzeb inwestycji (odprowadzenie ścieków z budynku kontenera oraz przelew i spust zbiornika) należy zaprojektować z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce nr 18/22.
7. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur PVC (litych) SN8 DN160.
8. Na przyłączy stosować studnie typowe PVC Dn 425.

GMINA KUTNO #centrummożliwości

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

www.bip.gminakutno.pl, e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:
<http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml>

Z up. Wójta

mgr Witold Kamiński
inspektor ds. inwestycji