

Sprawa ZO/28/2024

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Wykonanie wraz z montażem mebli z płyty meblowej na Oddział Urologii WSZ w Ostrowcu Świętokrzyskim**”, ogłoszonego za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_ostrowiec w dniu 05.08.2024 r. informujemy:

Pytania odnośnie konstrukcji mebli:

1. Konsola:

a. czy górny blat(400) i półka poniżej są przymocowane do ściany, czy też stanowią część szafki (z bokami) o szerokości 2120?

Odp.: Tak, są przymocowane do ściany.

b. Czy dopuszczalne są przegrody podtrzymujące górny blat i półkę – 2120 – płyta meblowa przy takiej długości będzie się uginać?

Odp.: Tak.

c. Jaka jest szerokość szafek z szufladami?

Odp.: Szafka – 2x800 mm, szuflada – 1x520 mm.

d. Gdzie zamocowana będzie „zaślepią przednią”?

Odp.: Na śrubach mocujących i otworach.

2. Dyżurka Poz 4 i poz 3, Gabinet zabiegowy poz 4: czy te szafki mają być niższe niż pozostałe szafki w swoich ciągach? (720 vs 870mm?)

Odp.: Tak.

4. Gabinet zabiegowy – czy blat ma być ścięty tak jak na schemacie?

Odp.: Tak.

5. Czy oświetlenie ma być również zamocowane na szafkach nad umywalkami? (nad blatami 900/600/1100 i 1850 w Sali endoskopii?)

Odp.: Tak.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec