



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 16.04.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 6/2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę dachu wraz z wymianą instalacji odwadniającej budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4**

1. Ze względu na podział zadania na dwie części chciałbym uzyskać informację czy zamawiający wymaga wymiany części podziemnej instalacji odgromowej tj. otoku. Jeżeli tak to wykonawca którego zadania odpowiada za jego wykonanie oraz uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów elektrycznych? Jeżeli nie to czy zamawiający odbierze przedmiot robót w przypadku braku możliwości uzyskania pozytywnych wyników pomiarów?

**Odp. Wymiana otoku stanowi część zadania nr 2 związanego z wykonaniem izolacji budynku w przypadku konieczności wymiany tej części instalacji stwierdzonej po wykonaniu wykopów. Możliwe jest także, że część otokowa instalacji odgromowej w ogóle nie istnieje, co należy uwzględnić w ofercie. Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej należy ująć w każdym z zadań, przy czym z uwagi na stan instalacji oraz wykonywanie zadań w różnym okresie czasowym, Zamawiający liczy się z możliwością nie uzyskania prawidłowych wyników pomiarów w/w instalacji.**

**KOMENDANT**

  
**plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

I.B. 91/810 59 82