


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)



- Legenda:
- A1 numer studni
 - P1 tłocznia ścieków
 - SR1 studnia rozprężna

Ho=1,70 zagłębienie dna projektowanego kanału
Hog=2,01 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3,60 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=1,59 kaskada (różnica Hod–Hog)
E2 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

- z lewej strony
 - z prawej strony
- Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E2 eNA, gl.osi=0,80m)

P.p.=102,00				przy	E67	Ho=1,86	E1 wA32, gl.osi=1,42 m	Ho=1,87	114,00	Rzędna istniejącego terenu
									113,50	112,13
									113,00	Rzędna dna proj. kanału
									111,64	110,04
									111,83	Długość odcinka
									111,65	8,20
									110,82	26,60
									110,50	i=60,0‰
									108,65	3,70
									108,03	15,00
									105,02	i=78,0‰
									99,37	L=15,00
									106,63	i=85,0‰
									105,02	L=35,40
									99,37	L=38,50
									88,90	8,20
									88,90	0

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		 technologia dla środowiska			
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wsłina, Tel. 58 344 83 83					
Przedmiot rysunku					
Profil kanalizacji grawitacyjnej. Zlewnia P5. Odcinek przy-E61					
Skala	Branża			Obiekt	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)
1:100/500	Sanitarna			Adres	
				Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo	
Data	Projektował:			Inwestor	
29.11.2013	March Kaczmarek			Gmina Lubichowo ul. Zbłewska 8 83-240 Lubichowo	
Nr rysunku	Opracował:			Uprawnienia	Podpis
WS37	Anna Kaszubowska			POM/0206/POOS/08	
	Sprawdził: Adam Spisak			Uprawnienia	Podpis
		POM/0042/POOS/11			