

Brodnica 19 lipca 2021 roku

GKGN. 7025.126.2021.MP

Urząd Gminy Brodnica  
ul. Mazurska 13  
87-300 Brodnica


**Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Karbowo obręb Karbowo na dz. nr: 442/16, 442/19, 442/21**

***Ustala się następujące warunki techniczne.***

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy  $\varnothing$  90 i dł. ok. 270 mb.
2. Sieć połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym z rur PVC o średnicy  $\varnothing$  90.
3. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę wraz z obudową i skrzynką uliczną. Całość oznakować typową tabliczką informacyjną.
4. Sieć uzbroić w dwa naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić w działkach nr 442/16, 442/19, 442/21 obręb Karbowo.
6. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

***Warunki ogólne***

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

**Z up. Wójta**  
  
Marek Pomianowski  
inspektor ds. zaopatrzenia  
gminy w wodę i kanalizację