

OZNACZENIA :

- ściany istniejące
- zakres opracowania
- WYDZIELONA STREFA POŻAROWA – SALA GIMNASTYCZNA
- Ściany konstrukcyjne – GR. 24cm Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM–WAP MARKI "5"
- Ściany działowe – GR. 12cm w klasie EI–120 Z PUSTAKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM–WAP MARKI "5"
- wyburzenia
- zamurowania
- termoizolacja – styropian
- Okno z nawiewnikiem okiennym (90 m/h)
- Drzwi z zamontowaną kratką wywiewną
- sufit podwieszany w klasie EI–30
  – PŁYTA GK–TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
  – KONSTRUKCJA Z PROFILI np. ULTRASTIL NA ZWIESZAKACH
  – WYPEŁNIENIE – WEŁNA MINERALNA

M2 – oprawa typu LED 4400Lm, Pi= 25W, IP20 (wym. 1255x207x71);
Er – oprawa ewakuacyjna, Pi= 5W o autonomii 1h;
- projektowany wyłącznik jednobiegunowy pojedynczy 10A, wykonany w II kl. izolacji oraz stopniu ochrony min. IP44, IK-07,
- projektowane gniazdo jednobiegunowe 1" 1F-16A/230V (2P+E), wykonane w II kl. izolacji oraz stopniu ochrony min. IP44, IK-07;
Tb-istn – istniejąca strefowa tablica bezpiecznikowa zasilania podstawowego, przeznaczone do zasilania obwodów oświetleniowych, oraz zasilani obwodów gniazd 230V ogólnego przeznaczenia;

UWAGI :

1. Prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonywać na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt wykonawczy opracowuje wykonawca robót budowlanych, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność.
2. Opracowania branżowe wchodzące w skład dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu należy czytać łącznie.
3. Wszelkie zmiany projektowe wymagają uzgodnienia z projektantem oraz inspektorem nadzoru autorskiego.
4. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
5. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary, w razie niezgodności z projektem skontaktować się z autorem opracowania.
6. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub wyszukać wiadomości techn. od wyspecyfikowanego producenta.
9. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca ustali, dlaczego, lokalizacja oraz elementów gotowych, przedstawionych należy bezwzględnie sprawdzić wymiary tych elementów, jak również ilości zamówionych. Wymiary należy pobrać z natury. Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkie wątpliwości należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
10. Wszystkie przegrody zewnętrzne powinny spełniać warunki U [W/(m²K)] nie większe niż podane w tabeli 3 rozporządzenia (współczynnik przenikania ciepła U, max. dla ścian zewnętrznych U≤ 0,20 W/(m²K)).
11. wszelkie prace wykończeniowe i specjalistyczne powinny być wykonywane przez dobrze rozpoznanych osób sprawdzonych do wykonywania tych prac.
12. Projekt budowlany opracowano zgodnie z normą PN–ISO 9836:2015–12P z uwzględnieniem wymogów §12 uwzględniając przepisy §20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).
13. Wymiary na rysunkach podano w świetle muru (bez warstw wykończeniowych).
14. Powierzchnie zabudowy budynku mierzono w rzucie poziomym, w warstwach wykończeniowych.
15. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń mierzono w świetle ścian, bez warstw wykończeniowych.
16. Przebicj należy z kierownik projektu z inni zespołami – realizacji wg projektów technicznych, wykonawczych branż instalacyjnych.
17. Należy zachować ciągłość wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami sztuki budowlanej.
18. Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności ogniowej E wymaganą dla tych elementów.
19. Wszystkie materiały oraz rozwiązania materiałowe przyjęte w opracowaniu projektowym należy traktować jako przykładowe i mogą zostać zastąpione innymi, o równoważnych parametrach.

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
75-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 35/29 (wej. 02), tel. (091)834-01-79, fax (091)834-01-79, e-mail:ttaBiurostargard.pl

ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIASTO STARGARD SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SPORTOWEGO 73–110 Stargard, ul. Limanowskiego 7, 9
OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 – KATEGORIA IX 73–110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obręb 6
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW SZKOŁY O ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 119/1, 119/2 OBRĘBIE M. STARGARD
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT TECHNICZNY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT:	mł. RYSZARD MAZELSKI	ELEKTRYCZNA	ZAP/0160/PWOE/15	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ZBIGNIEW KOZAK	ELEKTRYCZNA	ZAP/0159/PWOE/08	
PROJEKTANT:				
SPRAWDZIŁ:				

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU/FRAGMENT/
Plan wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia

SKALA	NR PROJEKTU	REWIZJA NR	NR RYSUNKU
1:50	A2022.21	00	E–1

DATA 06.2022 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CE5F9C