



GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 13 czerwca 2024 r.

ZP.271.1.7.2024.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość**” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie:

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w obu PFU omyłkowo w projektowanej konstrukcji jako podbudowę zasadniczą podano podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zamiast podbudowy z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym (podbudowa z kruszywa).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że na etapie projektu dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji nawierzchni spełniającej wymagania dla kategorii ruchu KR2. W przypadku zmiany podbudowy zasadniczej na mieszankę niezwiązaną spoiwem hydraulicznym (podbudowa z kruszywa C90/3) należy zwiększyć warstwę wiążącą o 1 cm tj. grubość AC16W- 8 cm- katalogowo TYP A1.

Zatwierdzam
Z up. BURMISTRZA
Joanna Zemełka
SEKRETARZ GMINY