Nie wyklucza się istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujętej w inwentaryzacji geodezyjnej.
Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizją, ale nie mniej niż wymaga właściciel sieci) prowadzić ręcznie wcześniej wykonując w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji ręczne wykopy punktowe wyjaśniające lokalizację kolizji.
Należy przy tym przestrzegać również wytycznych narzuconych przez właścicieli, bądź użytkowników wspomnianych sieci lub obiektów.
Przy skrzyżowaniach przewodów z innymi sieciami kolizje rozwiązywać zgodnie z przepisami i wg wytycznych właścicieli sieci pod ich nadzorem
Przy zagęszczeniach gruntu i wykonaniu warstwy konstrukcyjnej poszczególnych odcinków terenu nadrzędny jest teren projektowany nad terenem istniejącym





UWAGI INSTALACYJNO – MONTAŻOWE:

1. Projektowaną sieć wodociągową należy posadowić na projektowanej głębokości. Korekta głębokości posadowienia jest możliwa podczas prowadzenia robót w celu uniknięcia kolizji lub nadmiernego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego lub istniejącycych przeszkód terenowych poprzez wykorzystanie fabrycznie dopuszczalnych promieni gięcia rur dla określonej temperatury otoczenia.
2. Zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkód terenowych wykonać z zachowaniem normatywnej odległości pionowej i poziomej, zgodnie z PN–EN 805:2002 oraz niniejszym opracowaniem projektowym.
3. Zmiany kierunku trasy projektowanego rurociągu należy w pierwszej kolejności wykonywać z wykorzystaniem dopuszczalnego promienia gięcia rur przewodowych, w zależności od przekroju rury przewodowej, temperatury otoczenia w momencie prowadzenia robót oraz szeregu wymiarowego rur.
W drugiej kolejności do pokonywania zamian kierunków: poziomego i pionowego projekt. sieci wodociągowej należy stosować łuki segmentowe o kątach standardowych lub stosować łuki na zamówienie.
Załamania poziome oraz pionowe projektowanej sieci wodociagowej zostały określone na PZT oraz profilu podłużnym.

PRODOMAR
INŻ.MARIUSZ SMRECZYŃSKI
UL.ARMII KRAJOWEJ 30
59-800 LUBAŃ, POLSKA
NIP PL 613-136-34-10
REGON 020119961
prodomar@op.pl
tel. 0048/75/649 51 93
tel./fax 0048/75/649 51 93
tel. kom, +48 512 334 619

Copyright © by PRODOMAR

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "NYSA" SP. Z O.O.
UL. BOHATERÓW GETTA 1a
59-900 ZGORZELEC

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
SIEĆ WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ
DZ.NR: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, OBREB 0001, TERYT 022502_1
UL. STEFANA BANACHA, EUGENIUSZA ROMERA, JANA ŚNIADECKIEGO, 59-900 ZGORZELEC

STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKTANT:
MGR INŻ. JANUSZ GŁUSZEK
DOIB DOŚ/IS/0178/01, nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w J.G. specjalność inst-inż bez ogran.
SPRAWDZAJĄCY (DATA SPRAWDZENIA):
MGR INŻ. ANDRZEJ BURDYNOWSKI (08-08-2022)
DOIB DOŚ/IS/0390/01 nr upr.: 2517/93,2612/94 w Jel.Górze specjalność inst.-inż. bez ograniczeń
ASYSTENT:
MGR INŻ. MARIUSZ SMRECZYŃSKI
ZAE nr ewid. 1011

SKALA: 1:100/500
FORMAT RYSUNKU: A2
NR RYSUNKU: 2/TW/S
BRANŻA: INSTALACYJNA SANITARNA
DATA SPORZĄDZENIA: 08-08-2022