


ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY

WĘZEL KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ SO

SCHEMAT ZABUDOWY ZAWORU NAPIEWETRZAJĄCO-ODPIEWETRZAJĄCEGO W STUDIUM BETONOWEJ



- 1 zawór napowietrzająco—odpowietrzający DN50 BEV 20-F-50 firmy COROL;
- 2 zasawa kohnierzowa DN50, długość zabudowy krótkła, z kłinem gumowym np. szereg 14 nr kat. 2165 (AKWA) + kółko ręczne (chwytak obrotowy) do zasuw o średnicy D=250mm np nr kat. 6315 (AKWA)
- 3 połączenie kohnierzowe do rur PE, kohnierz specjalny zabezpieczony przed przesu—
nięciem dn80
- 4 trójnik kohnierzowy redukcji DN80/50/80 żeliwny sfer., L=170mm
- 5 podparcie atestowane stalowe lub betonowy prefabrykowany ułożony pod armaturą;
bezpośrednio pod armaturą dwie warstwy papy asfaltowej
- 6 rura przyłączeniowa rurociąg tłoczny
- 7 fabrycznie wbudowane przejście szczelne dla danego typu i średnicy DN rury zgo—
dne ze specyfikacją studzienki

DN średnica nominalna rury przyłączeniowej (DN/OD)
H-Z rzędna osi rurociągu


Typ studni i sposób jej montażu w gruncie pod zabudowę węzła kanalizacji tłocznej określają odrębne rysunki

Dozwolona jest stosowanie elementów równoważnych innych wytwórców. W takim wypadku elementy należy stosować wg wytycznych producentów, aby osiągnąć wymagającą klasę nośności studni i wymagany stopień zagęszczenia gruntu

Rysunek czytać razem z opisem technicznym

© Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY



<div>PRODOMAR</div> <div>INŻ. MARIUSZ SMRECZYŃSKI 59-600 LUBAN, POLSKA NIP PL 613-136-34-10 REGON 1420719361 rodzina@prodomar.pl</div>		<div>INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "NYSA" SP. Z O.O. UL. BOHATERÓW GETTA 1a 59-900 ZGORZELEC</div>		<div>TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WZŁĄ KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ SO - ZAWÓR NAPOWIERZAJĄCO-ODPOWIERZAJĄCY</div>		<div>SKALA: 1:25</div>	
<div>NAMNA I ADRES OBIEKTU: SIĘĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ GRA- WITACYJNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ DZ.NR: 15/3, 15/45, 15/55; AM 3, OBREB 0001, TERYT 022502_1 UL. STEFANA BANACHA, EUGENIUSZA ROMERA, JANA ŚNIADECKIEGO, 59-900 ZGORZELEC</div>		<div>PROJEKTANT: MGR INŻ. JANUSZ GŁUSZEK DOB D0515017801; nr upr.: 2013/08, 2337/92, 2530/94 w J.G. specjalność inst.-hiz bez ograniczeń</div>		<div>FORMAT RYSUNKU: A3</div>		<div>NR RYSUNKU: 7/TW/S</div>	
<div>STADIUM OPRAWNIANIA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY</div>		<div>ASYSTENT: MGR INŻ. MARIUSZ SMRECZYŃSKI ZAE nr ewid. 1011</div>		<div>BRANŻA: INSTALACYJNA SANITARNIA</div>		<div>DATA OPRACOWANIA: 08-08-2022</div>	