

Zestawienie mocy odbiorników dla doboru przyłącza elektrycznego				
Tłocznia Zgorzelec ul. Banacha				
Lp.	Odbiornik	Moc	Prąd znamionowy	Prąd rozruchowy
		[kW]	[A]	[A]
1	Dobrana pompa	1,50	3,3	21,45
2	Gniazda serwisowe	2,50		
3	Pompka odwadniająca	0,55		
4	Oświetlenie	0,25		
5	Kabel grzejny	0,10		
6	Wentylacja	0,30		
7	Szafka sterownicza	0,60		
8	Rezerwa	3,00		

Współczynnik jednoczesnego działania dla odbiorników (poz. 2-8) $k_i: 0,5$

Przyjęty prąd znamionowy dla odbiorników uwzględniając współczynnik jednoczesnego działania (poz.2-8): 8,5 [A]

Zabezpieczenie w ZK (zalicznikowe)	16	[A]
Zgłaszana moc do dostawcy energii	10	[kW]



Awatech Sp. z o.o.
ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik
NIP 6423225206