



Koziegłowy, dn. 07.10.2022 r.

RIGK.271.13.2022

strona internetowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/koziegłowy>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zadanie pn.:
Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby
usług społecznych*

W związku z zadanymi pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje wyjaśnień i modyfikacji SWZ:

Pytanie 1

W pozycji 3.1.3.6 w przedmiarze budowlanym dla żłobka - przewijaki W.10, wg dokumentacji są 4 a w przedmiarze tylko 2”

Odpowiedź: Proszę przyjąć 4 szt. przewijaków.

Pytanie 2

Prosimy o określenie jak będą załączane oświetlenie w żłobku? Brak na projekcie rozmieszczenia typów wyłączników.

Odpowiedź: Lokalizacja włączników zgodnie z projektem elektrycznym, włączniki klawiszowe typowe, dobrej jakości. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu/Inspektor Nadzoru i Projektantowi. Usytuowanie i rozmieszczenie wyłączników winno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Lokalizacja włączników na wysokości 120cm od wykończonej podłogi.

Pytanie 3

Zgodnie z rys.nr IS-03 mamy 5 kpl. studni betonowych DN1000 (SD1-SD5) a w przedmiarze br san. bud. istniejący jest ich 7 kpl. Która ilość jest prawidłowa

Odpowiedź: Dla instalacji kanalizacji deszczowej należy przyjąć 4 nowe studzienki kanalizacyjne, przy czym podczas wykonywaniu prac dla tematu budynku Żłobka należy uwzględnić projekt zagospodarowania terenu: "PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWĄ I WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE I ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI", co umożliwi zapewnienie docelowej lokalizacji wszystkich elementów podziemnych instalacji.

**W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ, ogłoszenia o zamówieniu:
Do Działu I rozdz. V pkt. 8 Nazwy i kody wg CPV, dodaje się dodatkowe kody zgodnie z
poniższym:**

39100000-3 Meble
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
32340000-8 Mikrofony i głośniki
38652000-0 Projektory filmowe

**Oraz Zmianie ulegają zapisy Ogłoszenia Sekcja IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Do pkt. 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV dopisuje się:**

39100000-3 Meble
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
32340000-8 Mikrofony i głośniki
38652000-0 Projektory filmowe

Dokonane wyjaśnienia specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Burmistrz Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a